

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 16.10.2017
Reg. č.: VZ-293/17
Č. j.: 2226/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/1068 Týnec - Brodce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V položce výkazu výměr č. 39-ACP 16 je uvedena tl. vrstvy 70 cm. Předpokládáme správně, že se jedná o 70 mm? Pokud ano, můžeme si VV opravit sami nebo zadavatel uveřejní nový?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel uvádí, že účastníci si sami opraví položku ve výkazu výměr č. 39 z původní tl. vrstvy 70 cm na 70 mm.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Napojení do stávající kanalizace pro 3 ks zřizovaných uličních vpustí je stávající nebo máme uvažovat nové? Z čeho je stávající kanalizace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel uvádí, že se jedná o tři nové vpusti včetně nového napojení do stávající kanalizace. Stávající kanalizace by dle dostupných informací měla být z betonových trub.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (IC)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00036001 DIČ: CZ0036001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel