

### Legenda silnoproud :

- Světelný vývod, svítidlo nad umyvadlo
- Žárovkové svítidlo jednozdrojvé IP20
- Žárovkové svítidlo dvouzdrojvé IP44
- Infraspínač IP44, IP20
- Zásuvka 230V/16A krytí IP20
- Tlačítko 1/0, 230V/10A, IP20
- Místní ochranné pospojení
- Ventilátor

### Legenda signalizace:


- SYKFY 10(3)x2x0,5 v PVC trubce, p.o., PVC liště
- kontrolní modul nouzové signalizace WC imobilní (optická a akustická signalizace, reset tlačítko)
- spínač s tahovým mechanismem a táhlem
- signalizační panel s optickou a akustickou signalizací (systém pod napětím, optická sign. místa hlášení, bzučák)

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

### Blokové schéma ovládání cykl. ventilátorů



HLAVNÍ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
		Energy Benefit Centre a.s. Křetova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		Roman Hladík Výpracoval: Roman Hladík Zodpovědný projektant: Zdeněk Míkeš	
PROJEKT:		Sociální zařízení SOŠ a SOU Nymburk V Kolonii 1804, 228 02 Nymburk		razítko a podpis	
STAVEBNÍK:		SOŠ a SOU Nymburk V Kolonii 1804, 228 02 Nymburk		Zakázkové číslo: 170014	
ČÁST, PROFESÍ:		ELEKTROINSTALACE		Datum: 01/2017	
VÝKRES:		Půdorys 1NP		Část: D.1.4.3	
				Stupeň: DPS	
				Změna: 00	
				Č. výkř.: 2	
				Formát: A4	
				Měřítko: 1 : 50	