



# MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd  
tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, <http://www.ricany.cz>, e-mail: [podatelna@ricany.cz](mailto:podatelna@ricany.cz)

Vaše značka/ze dne: /  
Č.ev.: 6619/2018  
Č.j.: 4497/2018-MURI/OŽP/905  
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí  
Počet stejnopisů: 3  
  
V Říčanech dne: 22.1.2018  
Vyřizuje: Vrabec Michal Ing.  
Telefon (linka): 248  
E-mail: [michal.vrabec@ricany.cz](mailto:michal.vrabec@ricany.cz)  
Způsob odeslání: osobně

P.T.  
**VMS projekt s.r.o.**  
Ing. Václav Steinhazl

Čerčanská 30b  
**Praha 4**  
140 00

## Závazné stanovisko

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnost na úseku ochrany ovzduší (dále jen „MěÚ“) podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 správního řádu

**vydává** pro účely umístění a provedení stavby ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší** subjektu

**Středočeský kraj, IČ 70891095, sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha - Smíchov**

(dále jen „provozovatel zdroje“)

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, ve kterém

### souhlasí

s umístěním a provedením stavby zdroje znečišťování ovzduší „**Gymnázium Říčany – výstavba nové tělocvičny – vytápění pomocí plynových kotlů**“ na pozemku parc.č. 1727 v katastrálním území Říčany u Prahy.

Popis zdroje znečišťování ovzduší:

V rámci výstavby nové tělocvičny gymnázia Říčany na pozemku parc.č. 1727, k.ú. Říčany u Prahy budou jako zdroje vytápění tělocvičny umístěny dva stacionární zdroje znečišťování ovzduší - dva plynové kondenzační kotle Vaillant VU 1206/5-5 EcoTec Plus s jmenovitým tepelným příkonem jednotlivého spalovacího zdroje 123,4 kW. Plynové kotle budou v souladu s přílohou č. 2 zákona o ochraně ovzduší **nevyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší**. Plynové kotle budou mít vlastní spalínovou cestu.

Podmínky provozu pro vydání souhlasného závazného stanoviska:

Provozem zdroje znečišťování ovzduší budou dodržovány zejména povinnosti provozovatele stacionárního zdroje dle § 17 zákona o ochraně ovzduší, dále budou dodržovány další povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů.

Upozorňujeme, že dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší ve znění novelizace č. 369/2016 Sb. s účinností od 1.1.2017 vydává MěÚ závazné stanovisko kromě účelů umístění a provedení stavby i pro účely užívání stavby.

Dopisem doručeným dne 10.1.2018 požádal provozovatel zdroje v zastoupení zmocněnce VMS projekt s.r.o., IČ 27394361, Novorossijská 977/16, 100 00 Praha 10, MěÚ jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Tato žádost (č.ev. 3197/2018) byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu. Plná moc byla předložena.



**Ing. Michal Vrabec**

referent na úseku ochrany ovzduší  
oprávněná úřední osoba  
„otisk úředního razítka“

**Rozdělovník:** adresát (zmocněnec)  
Stavební úřad Říčany  
- ke spisu

Městský úřad v Říčanech  
odbor životního prostředí  
Komenského náměstí 1619/2  
251 01 ŘÍČANY -3-