

# ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

## územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO – 523 – 2/2018/PD

Říčany 25. dubna 2018

Počet listů: 1

Příloha : 1/PD

VMS projekt s.r.o.  
Čerčanská 30b  
140 00 Praha 4

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Filip Hošpes, tel.: 950 881 161, e-mail: filip.hospes@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : Říčany, parc. č. 1727 – objekt gymnázia  
**Název stavby** : tělocvična pro gymnázium Říčany  
**Stavebník - investor** : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5  
**Předložená dokumentace** : stavební řízení a územní řízení  
**Zpracovatel PBR** : Ing. Josef Stanko, 04/2018 (bez prokázaného oprávnění pro zpracování PBR)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 19. 4. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započatím jejího užívání.

K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení atd. Ke schválení bude na HZS předložena projektová dokumentace zařízení dálkového přenosu. Ke schválení bude na HZS předložena projektová dokumentace požární nádrže včetně čerpacího stanoviště, zpracovaná podle požadavků ČSN 73 0873 a 75 2411. Dveře do vstupní haly 1.01 z volného prostranství se budou otevírat ve směru úniku.

### **Odůvodnění**

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu PBR dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že PBR mimo výše uvedené podmínky splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
25

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman  
ředitel územního odboru  
rada

IČ  
Bankovní spojení (bank connection)  
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371  
: Česká národní banka Praha  
: 8609881/0710