



Proudová soustava a napětí :  
3~ + PEN, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :  
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
Pod kabelové lože bude uložen zemnicí vodič FeZn Ø 10 mm, na který budou všechny stožáry přizemněny.

LEGENDA :	
STÁVAJÍCÍ KABEL AYKY	<div></div>
NOVÝ KABEL CYKY-J 4x16	<div></div>
CHRÁNIČKA	<div></div>
STÁV. ZAP. MÍSTO/po rekonstrukci/ - TS města Poděbrady	<div>KS</div>
STÁVAJÍCÍ svítidlo VO-RUŠENÉ, obloukový (S-9 rovný) výložník na silničním 10m (S-9 12m) sloupu, patcovém(S-9 bezpatcovém)	<div>S-1</div>
STÁVAJÍCÍ svítidlo VO (osvětlení chodníku)-RUŠENÉ na sadovém 6m sloupu, bezpatcovém	<div>S-5</div>
NOVÉ SVÍTIDLO VO "A" - Ampera MIDI/5103/32 LEDs 500mA WW/403162 - 50W - vystřídaná soustava	<div>N-26-3/1</div>
NOVÉ SVÍTIDLO VO "B" - Ampera MIDI/5138/48 LEDs 500mA WW/403242 - 81W - jednostranná soustava	<div>N-26-4/3</div>
NOVÉ SVÍTIDLO VO "C" - Ampera MIDI/5118/48 LEDs 700mA WW/403242 - 100W - osvětlení křižovatky	<div>N-26-3/7</div>

POZNÁMKA :  
Dle standardů města Poděbrady budou použity :  
bezpatcový sloup uliční, výšky 8,2m, 3stupňový, např. U10-159/133/114  
obloukový výložník výšky 1,8m, vyložení 1,5m; např. J1-1500, pro jedno svítidlo  
obloukový výložník výšky 1,8m, vyložení 1,5m; např. J2-1500/90, pro dvě svítidla  
silniční svítidlo se zdrojem LED, např. Ampera MIDI  
Dle výpočtu osvětlení je závěsná výška svítidel 10m, sklon ramene 5st.

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Středočeský kraj	Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Středočeský kraj	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava čísel:
HIP: David Benda tel.: 296 154 333 Stupeň: PDPS	Podpis: 	Název a číslo díla: II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka_PD		
Zpracovatelský útvar: S 71 - ELEKTRO tel.: 296 325 158 Vedoucí útvaru: Ing. Jan Kahuda	Podpis: 	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST		B.
Odovědný projektant: Ing. Hana Krásná Výpracoval: Ing. Hana Krásná	Podpis: 	Název přílohy: SO 04 Veřejné osvětlení SCHÉMA		Změna: — Číslo příl.: 003
Skart. znak: V20/2040 Podst. formát: 10 x A4	Datum: 08/2019 Měřítko: 1 : 500	ICD:	16	6973
		001	03	02
		21		