

Profil zadavatele

V Říčanech dne 30.11.2020
Reg. č.: vz-319/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59 k veřejné zakázce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 59:	
Dotaz 1 Prosíme o opravu soupisu prací u objektů SO 423.1, 423.2 a 424. Stále jsou zde uváděna výbojková svítidla + výbojky (SO 423.1 pol.č.: 13 – 18, SO 423.2 pol.č.: 12 – 17, SO 424 pol.č.: 12 – 17). Je potřeba určit druh LED svítidla (počet LED, W, mA) a přesný počet kusů v daném SO.	
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59:	
59.	Ohledně LED svítidel v objektu SO424 odpověděl zadavatel ve vysvětlení č.15 resp. č.17. Na katastrálním území města Králův Dvůr v SO423.1 a 423.2 nebyla výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla v době zpracování projektu požadována. Zadavatel upřesňuje druh LED svítidel v rámci vysvětlení. 7 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x64LED, 700 mA, 135W 4 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x48LED, 700 mA, 100W 3 ks svítidlo venkovní LED kompletní provedení 1x48LED, 550 mA, 79W Zadavatel zašle opravený soupis prací stavebního objektu SO 424.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 21.12.2020 do 10:00 hodin.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel