


SROVNÁVACÍ ROVINA 210.00 m n.m.

PŘÍČNÝ ŘEZ  
p 1:25



VÝZTUŽ:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN. 40MM, JMEN. 50MM

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLŇOVÝ	C 16/20 - XF1 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ZÁKLAD ZDI	C 25/30 - XC2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍK ZDI	C 25/30 - XC2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ŘÍMSA	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

- POZNÁMKA:
- VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY 1/2 HRANOLU 20x20mm
  - BEDNĚNÍ LÍCE ZDI - POHLEDOVÝ BETON - KATEGORIE POVRCHU C2d - DLE TKP 18 - BETON PRO KONSTRUKCE
  - BEDNĚNÍ RUBU ZDI KDE ŽEĎ NEBUDE BETONOVÁNA DO KONTAKTUJÍ BUDĚ PROVEDENO Z VELKOPLOŠNÝCH BEDNÍČÍCH DESEK (KATEGORIE POVRCHU C DLE TKP 18 - BETON PRO KONSTRUKCE)
  - BEDNĚNÍ ŘÍMSY - KATEGORIE POVRCHU C2d - DLE TKP 18 - BETON PRO KONSTRUKCE
  - UKLÁDÁNÍ A ZHUTNĚNÍ BETONU VIZ TZ - ODST. 5.1 - POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY A TKP 18 - BETON PRO KONSTRUKCE
  - ODVODNĚNÍ ZA ZDI JE NAVRŽENO ODVODŇOVACÍMI TRUBKAMI DN 100 PO 2.0M, MATERIÁL PE ČERNÝ
  - VYTÝČOVACÍ BODY V PATĚ ZÁKLADU A VE VNITŘNÍ HRANĚ ŘÍMSY, SEZNAM SOUŘADNIC VIZ VÝKRES VYTÝČENÍ

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ OCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9  
- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2m JE 10mm  
- MEZNÍ OCHYLKA SVISLOSTI H/200  
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B<sub>pv</sub>

Název akce :	III/2766 PODHRADÍ, ZÁRUBNÍ ŽEĎ
Název objektu :	ZÁRUBNÍ ŽEĎ KM 2.450
Číslo objektu :	SO 251

C

STAVEBNÍ ČÁST

<div><div>VANER</div><div>s. r. o.</div></div>	Vypracoval	E.KADAVÁ	zak. číslo	14-10-065
	Zodp. projektant	E.KADAVÁ	datum	11/2014
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DSP, PDPS
	Investor	KSÚS STŘEDOCESKÉHO KRAJE	měřitko	1:100, 25
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Příloha :	TVAR ZDI	č. přílohy:	paré:
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 533			C.1.5	