

Profil zadavatele

V Říčanech dne 3.12.2020  
Reg. č.: vz-517/20  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 122 k veřejné zakázce „II/110 Sázava most ev.č. 110-008“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>122.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 122:</b>
	Jedná se o objekt SO 201 - Most přes Sázavu a SO 20f Provizorní most přes Sázavu. Při kalkulaci nabídkové ceny uvedených objektů bylo zjištěno, že v projektu, ani v TZ, ani v popisu položky č. 17511 - OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - cca 905 a 108 m <sup>3</sup> není uvedeno, z jakého materiálu bude obsyp proveden. Z projektu vyplývá, že se jedná o zásypy přechodového klínu u opěr. Dle TP a zkušeností se tento zásyp provádí z nakupovaných materiálů ŠD 16/32. Doplní zadavatel jakým materiálem se bude zásyp opěr provádět?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 122:</b>
	Zásyp bude proveden nesoudržnou zeminou – hutnění na ID 0,8

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 16.12.2020 do 10:00 hodin

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel