

profil zadavatele

V Říčanech dne 07.12.2020
Reg. č.: VZ-414/20
Č.j.: 2976/20/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 7 k veřejné zakázce „III/12137 Sedlec, ul. Jetřichovická, rek. silnice a mostu 12137-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V rozpočtu v položce: 50 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ je 85 ks a v situaci D.1.1.2.5 jsme našli pouze 12 ks. Mohli by jste upřesnit počet sloupků ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba ve výkazu, má být 21ks. Projektant předpokládá i obnovu stávajícího značení.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Stejný nepoměr je mezi položkou: 51 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 79 ks a situací D.1.1.2.5. Taktéž prosíme o upřesnění počtu demontovaných sloupků.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba ve výkazu, má být 14ks.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplň zadavatel technickou specifikaci pro dopravní zrcadlo?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Dle TP65 a TP119 (obdélníkové 80x60cm). Chyba ve výkazu, jedná se o jeden kus.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Kamenná mozaika je štípaná 4/6cm nebo řezaná/štípaná 6/6/4cm? Barva mozaiky stejná jako kostky 8/11cm? Obrubník OP3 musí mít stejné délky 80cm, nebo smí být klasicky ve volných délkách 70-120cm?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Obrubníky mohou být i ve volných délkách. Dlažba bude v souladu s projektem města - na chodníku v Jetřichovické ulici má být drobná kostka 6x6 cm (žula šedá) skládaná kroužková D2-D-1-CH-PIII až na úroveň staničení 40.00 ve směru od mostu na náměstí – ve výkresu je barevně žlutá. Ve výkrese modře šrafované chodníky dál k náměstí (od staničení cca 40 k nové křižovatce) a rozšířené plochy mají být nepojížděné v kamenné mozaice 6/6 „70 s dámou na koso“ z tradičního materiálu (štípaný mramor pro světlé plochy, v případě potřeby tmavé plochy štípaný čedič...) v kroužkové skladbě.

Zadavatel jako přílohu zasílá opravený neoceněný soupis prací.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel