



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Kolín: 8. 11. 2018  
Vaše zn.: IČ-Vh-0108-2018  
Naše zn.: Ko/16558/21/18-21200-La  
Vyřizuje: Laža Karel  
E-mail: karel.laza@rsd.cz  
tel.: 602 467 383

PRAGOPROJEKT, a.s.	Utvár:
K RYŠÁNCE 1668/16	PHE
147 54 PRAHA 4	
Č.j.	5234
DOŠLO:	15-11-2018

15

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha 4

**Věc: žádost o vyjádření k územnímu řízení PD – DUR stavby „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce vozovky“, napojení na silnici I/16H, k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi.**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené stavbě sdělujeme, že stavba se dotkne komunikací I/16H a pozemků ve správě ŘSD ČR pozemkové p.č. 1073/1 a 1110/2 v k.ú. Nová ves u Nelahozevsi, úprava napojení křižovatkové větve MÚK silnice I/16H a napojení komunikace II/608 na pozemek 1073/1 (provozní staničení 4,445)

S provedením podle předložené dokumentace

#### s o u h l a s í m e

při splnění následujících podmínek:

- 1) Investor požádá Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov o vydání zvláštního užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené.
- 2) Dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Stř. kraje. Doporučujeme upravit PD dle požadavku DI PČR Mělník – č.j. KRPS-3612-76/ČJ-2018-010606 ze dne 5.9.2018 – doložit rozhledové poměry a nasvícení přechodů pro chodce na obou stranách komunikace.
- 3) Veřejné osvětlení nebude součástí ani příslušenství silnice I/16H, dodržet min. odstupovou vzdálenost sloupů 0,5 m od vozovky I/16H, uložení sítí (VO) bude provedena podélným výkopem mimo vozovku a příčným protlakem bez porušení konstrukce vozovky s min. krytím 120 cm.
- 4) Hutnění pláně v místě napojení na silnici I/16H a min. 5 m od hranice napojení – bude min. 60MPa, ošetření spáry bude provedeno pružnou zálivkou.
- 5) Podmínkou pro získání kladného souhlasu se stavbou v silnici č. I/16H bude zajištěn podpis cizího investora „Prohlášení investora zajišťující požadovanou kvalitu stavby“.
- 6) Veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora.
- 7) Součástí a příslušenství silnice I. třídy budou výhradně objekty, které slouží pouze pro potřeby stavby silnice I. třídy.
- 8) Stavební objekty, které budou tvořit součástí a příslušenství silnice I. třídy budou vyčleněny samostatně (budou předmětem řízení příslušného speciálního stavebního úřadu pro silnice I. třídy)
- 9) Součástí PD bude zákres stavby do katastrální mapy, ze které budou zřejmé majetkoprávní vztahy, tzv. záborový elaborát, vypracovaný v souladu s předpisem C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- 10) Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice I/16H včetně nových částí tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ŘSD ČR nebo na majetku jiných osob, následně součástí dokumentace skutečného provedení stavby silnice I. třídy bude evidence



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

odtokových plánů zpracovaná dle „B1 předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR“ (<http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).

- 11) V případě jakýchkoliv úprav stávající komunikace v majetkové správě ŘSD ČR musí být smluvně zajištěna požadovaná kvalita stavby.
- 12) Nakládání s vegetací případné vegetační úpravy budou v souladu se SGR č. 10/2017 příloha č. 1 vč. zajištění stanoviska příslušného specialisty ŘSD ČR.
- 13) Investor stavby uzavře po vydání kladného stanoviska Krajského úřadu před zahájením stavby s naší organizací smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno a po skončení stavby na základě předloženého geometrického plánu smlouvu o věčném břemenu na uložení sítě do pozemku. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková e-mail: [hana.novakova@rsd.cz](mailto:hana.novakova@rsd.cz)).
- 14) Před zahájením stavby uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková e-mail: [hana.novakova@rsd.cz](mailto:hana.novakova@rsd.cz)).
- 15) Teprve uzavření **smlouvy o právu provést stavbu** bude souhlasem s umístěním stavby na pozemcích v majetku ČR, ve správě ŘSD ČR.
- 16) Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnice I. třídy.
- 17) Po dokončení stavby požadujeme předat ŘSD ČR dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to dle předpisu „B2/C1 pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR“ a předána majetkovému správci. Příslušný interní předpis je na internetových stránkách <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.
- 18) Před zahájením stavby zažádá investor správce dotčené silnice o protokolární předání dotčeného úseku do zvláštního užívání a po dokončení stavby o zpětné převzetí.

Ladislav Veselý  
vedoucí provozního úseku  
Závodu Praha

**Kontaktní adresa:**  
**ŘSD ČR**  
**Brankovická 337**  
**280 00 Kolín V**

