

Profil zadavatele

V Říčanech dne 14.12.2020

Reg. č.: vz-478/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 k veřejné zakázce „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dotaz 1 - Předložený soupis prací ve formátu XC4 nemá vyplněný kód stavby a kalkulační programy ASPE i KROS ho nejsou schopny importovat. Prosíme o kontrolu a opravu souboru se soupisem prací tak, aby měla stavba vyplněný kód a dala se naimportovat do kalkulačních programů.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Soupis prací XC4 byl vytvořen exportem z programu KROS ve formátu uniXML. V tomto formátu je zpětně importovatelný do programu KROS.
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dotaz 2 - Ve stavebním objektu "G1 - Dendrologický průzkum - odstranění stromů a křovin" se vyskytuje položka pro skládkování vytěženého dřeva ze stavby na skládce. Smlouva o dílo ale předpokládá odkup vytěženého dřeva zhotovitelem. Položka skládkování poté nemá v soupisu prací význam. Opraví Zadavatel soupis prací?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položky pro skládkovné vytěženého dřeva byly vypuštěny ze soupisu prací.
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dotaz 3 - V SO 01 se uvažuje se zřízením podkladních vrstev vozovky z vyfrézované živice a vybourané šterkodrti technologií recyklace za studena. Soupis prací ale neobsahuje položky pro ocenění asfaltové emulze a cementu, které by měly být zamíchány během recyklace do podkladních vrstev. V dokumentaci není ani uvedena požadovaná receptura, která by dávkování pojiv definovala. Prosíme o poskytnutí předpokládané receptury pro technologii RZS a vložení příslušných položek pro ocenění asfaltové emulze a cementu do soupisu prací.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položky pro zlepšení recyklátu jsou součástí položky 41 K 56752113R Recyklace znovuzískané asfaltové směsi (70%) a vybouraných podkladních šterkových vrstev (30%) pro použití do podkladních vrstev komunikací. Předpokládaná receptura je

	doplněna v rámci přílohy G.4 Odborný posudek možnosti využití znovuzískané asf. směsi. Na základě doložené předpokládané receptury a G.3 Zatřídění konstrukce vrstev vozovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. uchazeč dopočítá potřebné množství asfaltové emulze a cementu.
--	--

<b>4.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dotaz 4 - V dokumentu "DIO technická zpráva.pdf" se uvádí, že součástí nabídky uchazeče mají být i náklady na pasportizaci objízdné trasy a je zde také zmínka, že v rozpočtu pro DIO bude vyhrazená peněžní částka na tyto opravy. Soupis prací tyto dvě položky neobsahuje. Prosíme proto o jejich doplnění a přiměřené navýšení nepřekročitelné předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Do Vedlejších a ostatních nákladů byly doplněny položky pro pasportizaci objízdných komunikací. K objektu DIO byl doplněn podobjekt s předpokládanými pracemi a výměrami při opravě objízdných komunikací.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 5.1.2021 do 10:00.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel