



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

### Středočeský kraj

IČ: 70891095  
Zborovská 11,  
150 21 Praha 5

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Žádáme o prověření vzduchové neprůzvučnosti hliníkových výplní s projektem uváděnou hodnotou  $R_w$  min.= 48 dB. Dále žádáme o prověření zda se jedná o hodnoty laboratorní ( $R_w$ ) nebo zabudované ( $R'w$ ). Je něčím podložen požadavek na tak vysoké hodnoty, jejichž docílení a následné deklarování bude velice obtížné.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Z technického hlediska je možné  $R_w$  snížit na hodnotu  $R_w=38dB$ . Ovšem jedná se o snížení kvalitativních požadavků na daný prvek, kde tedy předpokládáme cenovou úsporu. Jedná se o hodnoty laboratorní.

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Žádáme o prověření správnosti součinitele prostupu tepla  $U_w=0,9W/m^2K$  u pozice O/07, která zároveň musí splňovat požární odolnost EI 45 DP1. U této pozice také žádáme o případnou možnost úpravy členění prvku pro zajištění platnosti protipožárních certifikátů.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

U konkrétního výrobku O/07 lze uvažovat součinitel prostupu tepla až  $U_w=1,8W/m^2K$  pro dodržení min. požární odolnosti. Případná úprava členění musím být odsouhlasena projektantem a investorem.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20.01.2021 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný  
Kontaktní osoba zadavatele