

profil zadavatele

V Říčanech dne 15.12.2020
Reg. č.: VZ-414/20
Č.j.: 3040/20/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - 15 k veřejné zakázce „III/12137 Sedlec, ul. Jetřichovická, rek. silnice a mostu 12137-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace K vysvětlení č. 7 – zadavatel specifikuje materiál na povrch chodníku v Jetřichovické ulici jako „kostka drobná 6x6 cm – to je zjevný rozpor – uvedený rozměr má kamenná mozaika. Upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby bylo jednoznačné, zda má být povrch chodníku v Jetřichovické ulici stanoven položkou: DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Dlážděný kryt z žulových kostek 8-10, uloženy do lože ze štěrkopísku tl. 0,04 m. Plocha odečtena digitálně ze situace D.1.1.2.1. nebo DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Varovné a signální pásy na chodníku do lože ze štěrkopísku. Cena je vzhledem k rozdílné pracnosti také rozdílná.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V SP u SO 102 byla odstraněna položka 58221 a nahrazena položkou 582312 a byl doplněn následující text: „Kryt chodníku v Jetřichovické ulici bude z mozaiky štípané 6x6 cm (žula šedá) v kroužkové skladbě. Jedná se o plochu od mostu směrem k náměstí až na úroveň staničení cca km 0,040 – v situaci je uvedené znázorněné žlutou barvou.“ „Plocha chodníku dál k náměstí, tj. od staničení cca km 0,040 k nové křižovatce a rozšířené plochy budou nepojížděné v kamenné mozaice štípané 6x6 cm „70 s dámou na koso“ z tradičního materiálu (štípaný mramor pro světlé plochy, v případě potřeby tmavé plochy štípaný čedič) v kroužkové skladbě. V situaci je uvedené znázorněné žlutou barvou s modrým šrafováním. Dlažba bude v souladu s projektem města“.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dále zadavatel popisuje použití kamenné mozaiky pro „modře šrafované chodníky dál k náměstí“ – je toto zahrnuto do nyní zadávané stavby? Ve výkazu výměr se taková položka nevyskytuje.
	Vysvětlení zadávací dokumentace V SP u SO 102 u položky 58221 a byla upravena výměra. Celková výměra položky se nezměnila. Došlo k rozdělení na jednotlivé plochy.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci v soupisu prací je uveden list rekapitulace stavby. U některých stavebních objektů (SO 101, SO 201 a SO 301) je uveden koeficient, který přenásobuje daný položkový součet SO. Při importu výkazu výměr do kalkulačního softwaru, tento koeficient není možno aktivovat. Upraví zadavatel výkaz výměr tak, aby koeficient (předpokládáme, že se jedná o VRN) byl samostatnou položkou výkazu výměr daného objektu nebo zadavatel vypustí tyto koeficienty z rekapitulace, které jsou pouze u SO 101, SO 201 a SO 301?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel zasílá jako přílohu opravený Soupis prací.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V novém zveřejněné soupisu prací byl vypuštěn preliminář u položky č.16 SO 000. Doplní zadavatel zpět tuto položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel zasílá jako přílohu opravený Soupis prací.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Měl být koeficient odstraněn, ale ve vysvětlení 09.12.2020 15:04 byl přílohou XLS soubor opět zaslán s koeficienty (viz příloha). Je tedy toto poslední a správný neoceněný soupis, nebo zadavatel ještě upraví.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel zasílá jako přílohu opravený Soupis prací.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá:

- Technická zpráva
- Vzorové příčné řezy
- SP – rekapitulace
- SP pdf
- SP xls

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín:
23.12.2020 v 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel