

Profil zadavatele

V Říčanech dne 18.12.2020

Reg. č.: vz-478/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49-51 k veřejné zakázce „II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.                                                                                     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | Dotaz č. 1:                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Z Vysvětlení ZD č. 35 vyplývá, že Zadavatel zveřejní Diagnostiku vozovku. Tuto přílohu jsme však ani v nově zveřejněných částech projektu nenašli.                                                                                            |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Žádáme Zadavatele o zveřejnění Diagnostiky vozovky.</li></ul>                                                                                                                                           |
| <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Viz příloha tohoto vysvětlení.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50.                                                                                     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | Dotaz č. 2:                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Z příloh z Vysvětlení ZD č. 2 – 39 vyplývá, že se hodnota veřejné zakázky těmito úpravami navýšila na 176 357 744,54 Kč. V bodě 2 Zadávací dokumentace je uvedena maximálně přípustná (nepřekročitelná) cena 171 803 200,63 Kč.               |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Žádáme Zadavatele o úpravu maximální přípustné ceny dle nově zveřejněných podkladů.</li></ul>                                                                                                           |
| <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 176 357 744,54 Kč bez DPH. |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 51.                                                                                     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | 3)<br>Technická zpráva SO 202 Most e.č. 608 014 přes potok v obci Nové Ouholice je uvedeno<br>v 4.2.3. Založení objektu<br>.....Lokálně je nutná sanace spodní stavby (především spárování zdiva),<br>splňující požadavky řady norem EN 1504. |
|                                                                                         | 4.2.15. Úpravy kolem mostu                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>.....Dlažba bude lemována betonovými obrubníky 100/250 do prostředí XF4 uloženými do betonu C20/25n-XF3</p> <p>Ve výkazu výměr však položky na spárování zdiva a dodávku a pokládku obrubníků nejsou uvedeny.<br/>Doplní zadavatel tyto položky?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p> <p>Zadavatel uvádí, že pro spárování spodní stavby doplňuje novou položku do soupisu prací:<br/>č. 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU<br/>odhad množství 50% pohledové plochy: <math>12,0 \cdot (0,70 + 1,10) \cdot 0,50 = \mathbf{10,800\ m^2}</math></p> <p>Zadavatel uvádí, že pro lemování dlažby z lomového kamene doplňuje do soupisu prací novou položku pro betonové obrubníky:<br/>č. 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, chodníkový obrubník 100/250 mm z betonu min. C30/37-XF4, XD3, vč. spárování cem. maltou MC25-XF4, vč. beton. lože C20/25n-XF3<br/>množství <math>8,0 + 8,0 = \mathbf{16,000\ m}</math></p> |

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 18.1.2021 do 10:00.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel