

POPIS:

NOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR v. 8m S VÝLOŽNÍKEM UZD1–1500
A SVÍTIDLEM 55W, 700mA, 6323lm, 24 LED, 4000K

P–A — NOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR v. 6m BEZ VÝLOŽNÍKU SE SVÍTIDLEM
PRO PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU 99W, 500mA, 12864lm, 64 LED, 5700K,
NÁKLON 5° POMOCÍ KLOUBU SVÍTIDLA, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA

P–B — STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO v.10m SE STÁVAJÍCÍM SVÍTIDLEM SHC 150W
OSAZENÝ VE VÝŠCE 6m TŘMENOVÝM VÝLOŽNÍKEM d.1,5m, NÁKLON 5°
A SVÍTIDLEM PRO PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU 99W, 500mA, 12864lm,
64 LED, 5700K, PRAVOSTRANNÁ OPTIKA

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO PRO PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU

NOVÝ KABEL TYPU CYKY SE ZEMNÍCÍM DRÁTEM FeZn 10mm

STÁVAJÍCÍ KABEL VO

STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ ZAPÍNACÍHO BODU

B AKTUALIZACE 07/2017

AKCE

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA TÝNEC NAD SÁZAVOU - II/106 X III/10513

OBJEDNATEL PD

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70891095

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD

atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Jan Bouška	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jan Bouška	TECHNICKÁ KONTROLA	

AKCE
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA TÝNEC NAD SÁZAVOU - II/106 X III/10513

ČÁST
B. STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍLOHA
SO 430 ÚPRAVA VO

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

STUPEŇ	PDPS	DATUM	02/2017	MĚŘÍTKO	-

ČÁST: B
Č. PŘÍLOHY: 7.5
Č. PARÉ:
FORMÁT: 2xA4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona