

Profil zadavatele

V Říčanech dne 31.12.2020
Reg. č.: vz-319/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76 k veřejné zakázce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 76:
	1) V Dodatečných informacích č. 61-74 zveřejnil zadavatel nový soupis prací, ve kterém jsou v objektu SO424 uvažovány LED svítidla. Ve zbylých objektech veřejného osvětlení (SO423.1 a SO423.2) ale zůstaly položky k nacenění sodíkových svítidel. Trvá Zadavatel na použití sodíkových svítidel v těchto objektech, nebo vydá nový soupis prací, kde již budou uvažována LED svítidla?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76:
76.	<i>Stanovisko zadavatele bylo již uvedeno v odpovědích v rámci vysvětlení č. 15 a č. 59. Text v odpovědi č. 15 Na katastrálním území města Beroun, v objektu SO 424 budou výbojková svítidla nahrazena svítidly LED pro dodržení návaznosti na již provedenou výměnu těchto svítidel na části ulice Plzeňské v úseku mezi ulicemi Košťálkova a ulicí Koněpruskou. Text v odpovědi č. 59 Na katastrálním území města Králův Dvůr v SO423.1 a 423.2 nebyla výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla v době zpracování projektu požadována. Zadavatel ponechá stávající soupis prací.</i>

V souvislosti s uveřejněním tohoto vysvětlení ZD mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 3.2.2021 do 10:00 hodin.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel