

Profil zadavatele

V Říčanech dne 8.1.2021
Reg. č.: vz-598/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-17 k veřejné zakázce „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1. Na základě dotazu uchazeče a následné odpovědi č.3 žádáme zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr jasně specifikovanou položku s recepturou recyklace za studena (např 2% asfaltové emulze a 2,5 % cementu) s další doplňující položkou, kde je případný dopočet pro další 0,5 % emulze a 0,5 % cementu, které budou užity v případě následně provedené průkazní zkoušky a vzniklé potřeby navýšení těchto pojiv odpovídajícím způsobem. Uchazeč má vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o stávající užitě podkladní vrstvy, doplněné frézovanými asfaltovými vrstvami velmi omezené možnosti předpokládat vhodnou kombinaci pojiv, bez provedené průkazní zkoušky, kterou zadávací dokumentace neobsahuje. Navíc právě konečný poměr pojiv v receptuře recyklace výrazně ovlivňuje jednotkovou cenu této technologie. Navržený postup ocenění je prakticky jediný efektivní model pro jednotné kvalifikované ocenění položky recyklace všemi uchazeči a efektivní stanovení jednotkové ceny na základě provedené průkazní zkoušky až před stavbou, resp. v závislosti na promísené směsi při stavbě. Rozptýl a kombinace pojiv uvedené v citované příloze G4 (viz. odpověď č.3) nevede k jednoznačnému zadání pro porovnatelné ocenění položky všemi uchazeči.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Přesnou recepturu RZS nemůžeme do výkazu uvést, v rámci projekční přípravy byly k dispozici dva průzkumy, které se zásadně liší, z toho lze usuzovat, že skutečnost bude zjištěna nejpřesněji až při samotném odfrézování a odtěžení stávajících vrstev. Navrhujeme pro výpočet ceny zvolit střední hodnoty 2,75 % asfaltové emulze a 3,75 % cementu.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2. Upozorňujeme navíc, že vzhledem k nutnosti členění stavby na etapy a k malému a členitému rozsahu některých menších etap je technologie provedení recyklace za studena v některých etapách prakticky neproveditelná pro komunikaci (velikost a tvar ploch) a zcela neproveditelná pro chodníky (technologické šířky strojů provádějící recyklaci, tvar a šíře chodníku), kde je předepsána recyklace také a šíře

	mezi obrubníky, kde je navržena RZS je 2 m a směrové oblouky malých poloměrů. Žádáme proto zadavatele úpravu výkazu výměr a vzorových příčných řezů ve smyslu návrhu podkladních vrstev odpovídajícím, technologicky proveditelným způsobem standardními podkladními vrstvami. Především se jedná o chodníkové podkladní vrstvy a při zvážení i podkladní vrstvy dílčích etap komunikace. Odpovídajícím způsobem by pak měla být upravena (ponížena) i položka recyklace (č.41), která obsahuje i položky pro recyklaci podkladních vrstev chodníků, která je technicky prakticky neproveditelná.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Na chodníky a menší plochy je potřeba použít mobilní mísicí jednotku, která bude umístěna přímo na staveništi.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
17.	Dotaz č. 1: Ve stavebním objektu „G.1 - Dendrologický průzkum – odstranění stromů a křovin“ je v položkách celkem 30 kusů stromů k pokácení. Po prostudování situace „G1_DENDRO_002_SIT_V00“ a po konzultaci s odbornou firmou, jejíž zaměstnanci se byli na místě osobně podívat, je zřejmé, že ke kácení je pouze 13 kusů stromů. Žádáme tímto zadavatele o opravení výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Káceny budou tyto stromy (označení dle dendrologického průzkumu): A01, A02, A03, A04, A34, A35, A36, B01, B02, B04, B05, B06, B09 (celkem 13 ks).

Zadavatel jako přílohu připojuje opravený soupis prací.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 29.1.2021 do 10:00.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel