



PRÍVOD 2.NP Z ROZVADĚČE STAV. ODBĚRU CYKY 5x10+CYKY 3x1,5 JISTENÍ 3x32A

A PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO S LED ZDROJEM OPÁLŤOVÝ KRYT KX4000M4KO/ND 25W

B SVÍTIDLO S LED ZDROJEM PRÍSAZENÉ OPÁLŤOVÝ KRYT BRSB4K00375V2/ND 27W

C SVÍTIDLO S LED ZDROJEM PRÍSAZENÉ OPÁLŤOVÝ KRYT BRSB4K0300V1/ND 14W

VÝVOD PRO ZARÍZENÍ/OSVĚTLENÍ

ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OBKLADEM A V DUTÝCH PŘÍČKÁCH  
 ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZARÍZENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - TN  
 KOUPELNY-ZÁKLADNÍ+DOPLNĚKOVÁ DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
 ZÁSUVKY PRO VŠEOBECNÉ VYUŽÍ LAKY,OSVĚTLENÍ-ZÁKLADNÍ+PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:3+PE+N,400/230V,TNC-S (ROZDĚLENÍ V ROZVADĚČ PODLAŽÍ R2)  
 KATEGORIE PROSTŘEDÍ - VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-5-51:  
 VNITŘNÍ PROSTORY-VNĚJŠÍ VLIVY JSOU V SOULADU S ČSN 332000-5-51 HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ  
 KOUPELNY ŘEŠENY DLE ČSN PRO PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍ PROSTORY DLE ČSN PRO VNITŘNÍ ROZVODY

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ S VYPÍNAČEM
- DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- OVLADAČ V KRYTÍ IP44
- VYPÍNAČ 3 PÓLOVÝ POD OMÍTKU 16A,400V
- VÝVOD PRO VARNOU DESKU/EL.SPORAČ
- ČASOVÉ RELÉ PRO DOBĚH VENTILÁTORU
- VENTILÁTOR 230V/30W
- ZÁSUVKA 230V,10/16A
- ZÁSUVKA 230V,10/16A IP44
- DOPLNĚKOVÁ OCHRANA DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ:
VLADIMÍR BÁRTA	VLADIMÍR BÁRTA	VLADIMÍR BÁRTA	AGROPROJEKT PRAHA	SLABIHOUBEK PĚTR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabihoudek@iscs.cz TEL:602271030 IČO 12572888
STAVEBNÍK:	OBECNÍ ÚŘAD:	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MÍSTO STAVBY:	STUPEŇ PD:
NALŽOVICKÝ ZÁMEK, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	KAMÝK NAD VLTAVOU	PŘÍBRAM	KAMÝK NAD VLTAVOU	DPS
DATAUM:	ZAK. ČÍSLO:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARÉ Č.:	
10/2020	20061			
NÁZEV AKCE:				
REKONSTRUKCE DOMU V KAMÝKU KAMÝK NAD VLTAVOU č.p.147				
ČÁST DOKUMENTACE				
ELEKTROINSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU				
PŮDORYS 2.NP ELEKTROINSTALACE				
ČÍSLO VÝKRESU				
E2				