



TUV AKUMULAČNÍ OHŘIVAČ TUV 2kW

SÁLAVÝ TOPNÝ PANEĽ 1500/1000W/230V S PROGR.TERMOSTATEM

EL.TOPNÝ ŽEBŘÍK 600W/230V IP42 BEZ TERMOSTATU

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PROGR.SPÍNÁNÍM

VÝVOD PRO VARNOU DESKU/EL.SPORAČ

ROZVOD PŘEVODEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OBKLADEM A V DUTÝCH PŘÍČKÁCH
 ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - TN
 KOUPELNY-ZÁKLADNÍ+DOPLNKOVÁ DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 ZÁSUVKY PRO VŠEOBECNÉ VYUŽÍ LAIKY.OSVĚTLENÍ-ZÁKLADNÍ+PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
 NAPĚŤOVÁ SOUJSTAVA:3+PE+N,400/230V,TNC-S (ROZDĚLENÍ V ROZVADĚČ PODLAŽÍ R2)
 KATEGORIE PROSTŘEDÍ - VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-5-51:
 VNITŘNÍ PROSTORY-VNĚJŠÍ VLIVY JSOU V SOULADU S ČSN 332000-5-51 HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ
 KOUPELNY ŘEŠENY DLE ČSN PRO PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU A UMÝVACÍ PROSTORY DLE ČSN PRO VNITŘNÍ ROZVODY

PROJEKTANT: VLADIMÍR BÁRTA	KRESLIL: VLADIMÍR BÁRTA	AUTORIZACE: VLADIMÍR BÁRTA	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: AGROPROJEKT PRAHA	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabhoudek@iscscol.cz TEL.:602271030 IČO 12572888
STAVEBNÍK	NALŽOVICKÝ ZÁMEK, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	STUPEŇ PD	DPS	
OBECNÍ ÚŘAD	KAMÝK NAD VLTAVOU	DATUM	10/2020	
STAVEBNÍ ÚŘAD	PŘÍBRAM	ZAK. ČÍSLO	20061	MĚŘÍTKO 1:50
MÍSTO STAVBY	KAMÝK NAD VLTAVOU	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PÁRE Č.:
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE DOMU V KAMÝKU KAMÝK NAD VLTAVOU č.p.147			
ČÁST DOKUMENTACE	ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP EL.VYTÁPĚNÍ			
				ČÍSLO VÝKRESU E3