



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

### Středočeský kraj

IČ: 70891095  
Zborovská 11,  
150 21 Praha 5

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

### Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

**Zadavatel na základě podnětu od projektanta upravuje plochy akustických pohledů ve výkazu výměr, nový výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.**

Níže je popis úprav oproti předcházející verzi z listopadu 2020:

Učebny:

Zámečnické konstrukce:

- Doplněny položky 235 a 236 a s tím posunuto číslování všech následujících položek
- Pol. 238 a 241 – změna odkazu na specifikace z PD (412 na 411)
- Změna množství přesunu hmot pro zámečnické konstrukce

VRN – změna jednotkových cen

Tělocvična:

Zámečnické konstrukce:

- Pol.633 – doplněn odkaz na specifikaci dle PD, změna množství
- Doplněna položka 634 a s tím posunuto číslování všech následujících položek
- Pol.635, 637 – změna odkazu na specifikace z PD (412 na 411)
- Pol.636, 638 – změna množství (u pol.638 odečtena plocha pásů s větr.mřížkami a svítidly)
- Změna množství přesunu hmot pro zámečnické konstrukce

VRN – změna jednotkových cen

**Zadavatel taktéž obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:**

#### **Dotaz č. 1**

Dobrý den, žádáme o doložení výkresů záchytného systému v čitelné podobě. V obou částech PD č.1 a i č.2 je výkres v .pdf a při zvětšení je text nečitelný. Ve VV je záchytný systém uvedený jako 1 soubor.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel uveřejňuje výkres záchytného systému příloze s přetištěným půdorysem do většího měřítko. Součástí projektu je i rozpočet záchytného systému, který, ale slouží jen jako podrobný návod k ocenění souhrnné položky v soupisu prací, zadavatele jej tedy nemusí do nabídky vyplňovat.

#### **Dotaz č. 2**

Dobrý den, v části PBR je řečeno, že bude vypracován samostatný projekt SOZ. Žádáme o doložení tohoto projektu a výpočtu ZOKT (SOZ). Bez toho projektu nemůže být nabídka na světlíky položky SV/04 správně zpracována.

Děkujeme za doložení PD a vzhledem k chybějící části PD žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel doplňuje taktéž projekt SOZ je uveřejněn v příloze vysvětlení.

#### **Dotaz č. 3**



dle našeho názoru VV neobsahuje zámečnický výrobky ozn. Z/16, Z/18, Z/19. Prosíme o objasnění, případně doplnění do VV.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Obsaženo v položce 662

662	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm	m	644,05000
		sokly vinyl.podlah : ((97,1+34,1+20,9)+(12,5*2+12,6*2)+12,6*2+(11,3+15,2))		254,00000
		přechod.lišty : 33,3		33,30000
		schod.lišty : 1,3*(12*2+5)+1,1*21*5+1,1*12		166,40000
		ukonč.lišty : 27,2+4,8+1,8		33,80000
		sokl sport.plochy : ((46,5+27,7+4,9+1*2)*2-8,65+0,5*6)		156,55000

### **Dotaz č. 4**

dle našeho názoru neodpovídá pol. č.333 zámečnickým výrobkům Z29-Z31. Jedná se o různé typy hydrantů, prosíme doplnit VV v souladu s výr. Z29-Z31

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Ve VV byl oceněn nejdražší typ.

### **Dotaz č. 5**

Výrobek Z/32 je ve VV celkem 112 ks, v PD 88 ks. Prosíme o vysvětlení a případně o upravení VV nebo tabulky zámečnických výrobků.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:**

VV obsahuje správný počet, tedy 112KS

### **Dotaz č. 6**

VV obsahuje pol.č. 729 výr. OST 41. Zde je rozpor v počtu kusů mezi VV a tabulkou výrobků. Výrobek má být v m.č. 1.30 v PD není však zobrazen. Prosíme o přesnou specifikaci a počet kusů tohoto výrobku.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:**

Výrobek je zakreslen ve výkrese č. 412a. VV obsahuje správný počet, tedy 1ks.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15.02.2021 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný  
Kontaktní osoba zadavatele

Př1 Upravený výkaz výměr  
Př2 Opravený projekt záchranného systému  
Př3 Projekt SOZ