

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19. 01. 2021
Reg. č.: VZ-3/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „Výměna topného média pro kotelnu na středisku KSUS Žandov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Otopné těleso uvedené ve výkazu výměr v části vytápění na řádku 84: 500/220 KAL*18/500/220
	tedy KALOR 500/220 se již nevyrábí. Prosíme o vysvětlení, jakým tělesem ho máme v případě realizace zakázky nahradit.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Dle aktuálního ceníku společnosti Viadrus se otopné těleso KALOR 500/220 stále vyrábí, těleso je uvedeno na stránce 7 ceníku platného od září 2020 (https://www.viadrus.cz/ceniky-70.html).
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Musí být osazena tepelná čerpadla Buderus nebo můžou být od jiného výrobce obdobných parametrů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Informace je specifikována v textu výzvy takto: “Pro zadání cenové nabídky je udáváno v rozpočtu topné médium značky Buderus. Tato značka není podmínkou, pokud bude zaručen a dodržen požadovaný výkon a účinnost jiné značky topného média.”

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
ICO 00000001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel

