



DETAIL ÚPRAV - STÁVAJÍCÍ STAV

DETAIL ÚPRAV - NAVRHOVANÝ STAV



OSAZENÍ TERMOSTATICKÉ HLAVICE  
POHLED  
ŘEZ



LEGENDA PRVKŮ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ

— — — — —	Stávající přívodní potrubí ocelové (OC)
— — — — —	Stávající zpětné potrubí ocelové (OC)
— x — x —	Odstraněné přívodní potrubí ocelové (OC)
— xx — xx —	Odstraněné zpětné potrubí ocelové (OC)
— — — — —	Nové přívodní potrubí z uhlíkové oceli (Oc)
— — — — —	Nové odvodní (zpětné) potrubí z uhlíkové oceli (Oc)

1) Místo odříznutí stávajícího ocelového potrubí

2) Místo napojení nového potrubí na stávající pomocí přechodky ocel (Oc)/měď (Cu)

POZNÁMKY:

- Veškeré demontované zařízení bude ekologicky zlikvidováno.
- Veškeré stávající označené rozvody ústředního vytápění (vč. kotvení), bude odstraněno a ekologicky zlikvidováno.
- Po odstraněných OT, krytů OT a potrubí nutno jednotlivé povrchy uvést do původního stavu.
- Nové potrubí radiátorových rozvodů je z materiálu - Uhlíková ocel (Oc).
- Stávající články otopných těles budou nově přetěsněny - předpoklad 25%.
- Veškeré potrubí v technické místnosti bude řádně označeno identifikačními štitky a šipkami.
- Při realizaci je možné nahradit navržené výrobky jinými při dodržení technických parametrů a dimenzí.
- Pozor! Při návrhu projektant vycházel ze skutečností, které bylo možné zjistit vizuální prohlídkou na stavbě v době zpracování této dokumentace. Pokud dojde při zahájení stavby ke zjištění jiných skutečností, než je předpokládáno, bude muset být návrh v rámci stavby přiměřeně upraven dle nově zjištěných skutečností (předpoklad změna dimenze a materiálu stávajících potrubí).
- Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

Investor:	Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy Šenflukova č. p. 220 254 01 Jílové u Prahy IČO: 148 02 015		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <b>DESIGN 4</b> PROJEKTY STAVEB sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <b>DESIGN 4</b> PROJEKTY STAVEB sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Šenflukova, 254 01 Jílové u Prahy, p. č. st. 1148, k.ú. Jílové u Prahy	Datum: červen 2019	
Kraj:	Středočeský kraj	Číslo zakázky: 1913	
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Autorizace:	Paré č.:
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar		
Projektant:	Bc. Tomáš Linek		
Odpovědný projektant: Ing. Jindřich Lechovský		Číslo dokumentu:	Měřítko:
Název stavby:	SOUp Jílové – snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství		
Stavební objekt:	SO 01 - BUDOVA ODB. VÝCVIKU A ŘEDITELSTVÍ		
Část dokumentace:	D.1.4.1 ÚT a ZTI	06	---
Název dokumentu :	Navrhovaný stav Schéma úprav stávajících otopných těles		