




- 1) Stávající litinové článkové otopné těleso - demontáž a zpětná montáž odstranit připojovací armatury.
- 2) Stávající trubkové otopné těleso - demontáž a zpětná montáž odstranit připojovací armatury.
- 3) Stávající trubkové žebrové otopné těleso - odstranit bez náhrady odstranit připojovací armatury, připojovací potrubí a kotvení otopného tělesa.
- 4) Stávající deskové otopné těleso - bez zásahu

Veškeré demontované zařízení bude ekologicky zlikvidováno.

- Veškeré stávající označené rozvody ústředního vytápění (vč. kotvení), bude odstraněno a ekologicky zlikvidováno.
- Po odstranění OT, krytů OT a potrubí nutno jednotlivé povrchy uvést do původního stavu.

Pozor! Při návrhu projektant vycházel ze skutečností, které bylo možné zjistit vizuální prohlídkou na stavbě v době zpracování této dokumentace. Pokud dojde při zahájení stavby ke zjištění jiných skutečností, než je předpokládáno, bude muset být návrh v rámci stavby přiměřeně upraven dle nově zjištěných skutečností (předpoklad změna dimenze a materiálu stávajících potrubí).

Jednotlivé profese nutno koordinovat v rámci stavby.

Investor:	Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy Šenflukova č. p. 220 254 01 Jílové u Prahy IČO: 148 02 015		
Generální projektant:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. <u>sídlo společnosti:</u> Sokolská 1183, 460 01 Liberec <u>korespondenční adresa - provozovna:</u> Trávnice 902, 511 01 Turnov		
Místo stavby:	Šenflukova, 254 01 Jílové u Prahy, p. č. st. 1148, k.ú. Jílové u Prahy		
Kraj:	Středočeský kraj	Datum:	červen 2019
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS	Číslo zakázky:	1913
HIP:	Ing. Miroslav Fejfar	Autorizace:	Paré č.:
Projektant:	Bc. Tomáš Linek		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	SOUp Jílové – snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství		
Stavební objekt:	SO 01 - BUDOVA ODB. VÝCVIKU A ŘEDITELSTVÍ		
Část dokumentace:	D.1.4.1 ÚT a ZTI		
Název dokumentu :	Stávající stav - demontáže Půdorys 2.NP	Číslo dokumentu:	Měřítko:
		03	1:100