

profil zadavatele

V Říčanech dne **27. 01. 2021**
Reg. č.: VZ-708/20
Č.j.: 128/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-4 k veřejné zakázce „II/101, D1-D7 I. etapa Chlumín - Obříství I/9“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací je uvedena ohrusná vrstva ACO 11+, 11S z nemodifikovaného asfaltu, ale ložná vrstva ACL 16+, 16S je z asfaltu modifikovaného. Pokud je požadována ložná vrstva z modifikovaného asfaltu, měla by být modifikována i vrstva ohrusná ACO. Žádáme zadavatele o upřesnění, z jakého asfaltu bude vrstva ACO.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje pokládku modifikovaného asfaltu pro ohrusnou vrstvu ACO 11+, 11S

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	má uchazeč ocenit pouze součtový rozpočet (příloha -II-101 D1-D7, I. etapa Chlumín - Obříství 1-9-Rozpočet neoceněný) nebo i dílčí výkazy výměr SO 101 a SO 102 (příloha Výkaz výměr SO 101 Chlumín – Obříství, Výkaz výměr SO 102 Obříství-1-9) ? Pokud se budou cenit i dílčí výkazy výměr, poskytne zadavatel provázané výkazy výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

Oceněn bude pouze součtový rozpočet, nikoli dílčí dle jednotlivých SO

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00000001 DIČ: CZ00000001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel