

profil zadavatele

V Říčanech dne **27. 01. 2021**
Reg. č.: VZ-708/20
Č.j.: 131/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „II/101, D1-D7 I. etapa Chlumín - Obříství I/9“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr u položky číslo "574A44 asfaltový beton ACO 11+, 11S, tl. 50mm" není uvedeno jaký druh asfaltu požadujete. Žádám o upřesnění asfaltové směsi a druhu asfaltu (modifikovaný/nemodifikovaný)
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje pokládku modifikovaného asfaltu pro ohrusnou vrstvu ACO 11+, 11S.

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín 05.02.2021 v 10:00


**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel