

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 8.11.2017  
Reg. č.: VZ-347/17  
Č. j.: 2676/17/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčková  
e-mail:  
linda.matejickova@ksus.cz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 13 k veřejné zakázce „III/2766 Podhradí, zárubní zed’“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	SO 251 a SO 252 – pol. 2 – „POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)“ Domníváme se, že ve výpočtu této položky je chybně použita objemová hmotnost živých vrstev. Prosíme zadavatele o kontrolu této položky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b> Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost je 2,2 t/m <sup>3</sup> .
3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	Zadavatel uvít v bodě 9.1. Smlouvy o dílo že „Cena Díla dle čl. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla...“ Dále Zadavatel uvádí v bodě 9.4. Smlouvy o dílo „9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem.“ Domnívá se tedy uchazeč správně, že platba za celé dílo proběhne jednou fakturou po dokončení díla?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b> Platba za celé dílo proběhne jednou fakturou po jeho dokončení.
4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</b>
	Předpoklad termínu výstavby – Zadavatele ve Výzvě k podání nabídky, v odstavci 4 Doba plnění uvádí Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace prací. Předpoklad provádění prací je dle zadavatele 11/2017 – 2/2018. Prosíme zadavatele o vyjádření ohledně plánu provádět práce v zimním období. V tomto termínu lze předpokládat nízké teploty, zabraňující provádění určitých technologií (zejména betonáž, pokládka asfaltových souvrství). Dojde v případě nepříznivých klimatických podmínek k prodloužení délky stavebních prací? Nebylo by

	<p>s ohledem k provádění zimní údržby a možného zbytečného prodlužování délky termínu ukončení realizace zahájit realizaci díla až po zimním období?</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:</b></p> <p>Prodloužení délky provádění stavebních prací v případě nepříznivých klimatických podmínek je možné, viz smlouva o dílo čl. 4, bod 4.2. písm. a)</p>
5.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</b></p> <p>SO 251 – pol. poř. č. 1 – Skládka – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí podklad vozovky s objemovou hmotností 1,6t/m<sup>3</sup>? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:</b></p> <p>Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 1,8-2,0t/m<sup>3</sup>.</p>
6.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</b></p> <p>SO 251 – pol.poř.č. 2 – Skládka (nebezpečný odpad) – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí živičné vrstvy vozovky s objemovou hmotností 1,2t/m<sup>3</sup>? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:</b></p> <p>Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 2,2 t/m<sup>3</sup>.</p>
7.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:</b></p> <p>SO 251 – pol.poř.č. 2 – Skládka (nebezpečný odpad) – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí vyfrézovaný materiál s objemovou hmotností 1,2t/m<sup>3</sup>? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:</b></p> <p>Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 2,2 t/m<sup>3</sup>.</p>
8.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:</b></p> <p>SO 251 – pol.poř.č. 14 – Frézování – Popis u položky říká „včetně odvozu na místo určené investorem“, ale zároveň v pol. 2 je stejný objem ukládán na skládku. Prosíme zadavatele o určení místa odvozu.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:</b></p> <p>Frézovanou hmotu si může ponechat zadavatel nebo ji zhotovitel na svoje náklady odveze na skládku. Toto rozhodnutí učiní zadavatel v průběhu stavebních prací.</p>
9.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:</b></p> <p>SO 252 – pol.poř. 1 – Skládka – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí podklad vozovky s objemovou hmotností 1,6t/m<sup>3</sup>? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.</p> <p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:</b></p> <p>Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 1,8-2,0 t/m<sup>3</sup>.</p>
10.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:</b></p> <p>SO 252 – pol.poř. č. 2 – Skládka (nebezpečný odpad) – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí živičné vrstvy vozovky s objemovou hmotností 1,2t/m<sup>3</sup>? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.</p>

	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:</b>
	Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 2,2 t/m <sup>3</sup> .
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:</b>
11.	SO 252 – pol.poř.č. 2 – Skládka (nebezpečný odpad) – Zadavatel ve výpočtu této položky uvádí vyfrézovaný materiál s objemovou hmotností 1,2t/m <sup>3</sup> ? Dle našich zkušeností tato hodnota neodpovídá realitě. Prosíme o kontrolu výpočtu množství této položky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:</b>
	Zadavatel uvádí, že objemová hmotnost bude činit 2,2 t/m <sup>3</sup> .
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:</b>
12.	SO 252 – pol.poř.č. 14 Frézování – Popis u položky říká „včetně odvozu na místo určené investorem“, ale zároveň v pol. 2 je stejný objem ukládán na skládku. Prosíme zadavatele o určení místa odvozu.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:</b>
	Frézovanou hmotu si může ponechat zadavatel nebo ji zhotovitel na svoje náklady odveze na skládku. Toto rozhodnutí učiní zadavatel v průběhu stavebních prací.
	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:</b>
13.	SO 251 – pol.4 (obdobně taktéž SO 252 pol.4) – „POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEZO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ; ochrana stávajících inženýrských sítí“ – Jaké sítě mají být během výstavby zdí chráněny? Dle vyjadřovací dokumentace nebudou žádné sítě stavbou dotčeny. Je nemožné ocenit takto zadanou položku bez znalosti druhu a rozsahu dotčených sítí. Prosíme zadavatele o jasnější specifikování této položky, tak abychom ji mohli ocenit, tak aby byly jednotlivé nabídky porovnatelné.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:</b>
	Položka zahrnuje i práce spojené s ověřováním sítí.

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel přikládá jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace nový soupis prací k ocenění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na 6 902 044 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek a čas otevírání obálek s nabídkami jsou stanoveny do 20.11.2017 14:00 hodin.

Krajské správa a údržba sítí  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

Zborovská 11 160 01 Praha 3

IC 303066004 IČO: 272201411

**Krajská správa a údržba sítí Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**