

Dopravně inženýrská kancelář,

s.r.o.

Ing. Lukáš Burianec

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

Naše značka: 77/2020 Vyřizuje: Mgr. Martina Šandová, MBA V Praze dne: 10. 2. 2020

Věc: Stanovisko k projektu: SOJOVICE – OBCHVAT - TES.

Vážení,

zasíláme naše následující požadavky na doplnění průvodní zprávy a uplatnění v projektu:

text na str. 8 „Průvodní zprávy“ (obdržené dne 3. 2. 2020 elektronickou poštou) doplňujeme:

- dešťová kanalizace podél obchvatu respektuje naše zásadní dosavadní připomínky a požadavky na odvedení případných havarijních toků škodlivých látek do připravené usazovací nádrže. Předpokládáme, že žlab dešťové kanalizace podél vozovky bude nepropustný a těsný;
- postrádáme v obrazové části schematické znázornění v terénu přechod ze žlabu do potrubí vedoucí do usazovací nádrže, křížení potrubí s vodárenským zdrojem přirozené infiltrace podél Jizery a dále potrubí odvádějící dešťovou vodu do Jizery – doporučujeme doplnit.

Jinak s ostatním textem „Průvodní zprávy“ souhlasíme.

S pozdravem

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1

DÍČ: CZ26496402

IČ: 26496402

-1-



Mgr. Martina Šandová, MBA

na základě plné moci

Kopie: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971

102 00 PRAHA 10