

Generátory OXCL

Technické požadavky na generátor ClO₂ o výkonu 5 m³ /hod

Minimální technické požadavky	Ano/Ne	Komentář
Zcela automatický vyvíječ oxidu chloričitého		
Volně stojící kompaktní zařízení		
Zásobníky chemie umístěny přímo ve vyvíječi v bezpečnostních jímkách, které tvoří kompaktní celek zařízení		
Snadná obsluha a manipulace, možnost jednoduše přenést zařízení do jiného prostoru		
Možnost vzdáleného přístupu a ovládání zařízení		
Celá řada integrovaných bezpečnostních prvků		
Při zvýšení odběru upravené vody možný upgrade zařízení na vyšší výkon		
Vizuální kontrola výroby chlordioxidu		
Ukazatel stavu chemikálií		
Ukazatel průtoku		
Ukazatel provozních a varovných hlášek		
Filtr s aktivním uhlím na pohlcování par		
Filtr na pohlcování pevných částic ve vodě		
Možnost zasílání varovných/poruchových zpráv SMS/e-mailů na mobilní telefon/ e-mailové adresy obsluhy.		
Průběžné logování provozních dat a událostí na online servisní dispečink. Možnost napojení na nadřazený systém MaR.		
Max. plocha základny zařízení 726 x 516 mm, max.výška zařízení 1316 mm		
Dodání zařízení na místo určení včetně doplnění rozvodů a kompletní úpravy pro instalaci (by-pass, impulsní vodoměr), instalace do systému, el. připojení a následné uvedení do provozu.		
Předložení kompletní dokumentace k zařízení, prohlášení o shodě.		
Předložení platných certifikátů k zařízení dle platných legislativních norem.		
Předložení návodu k obsluze, provozního a havarijního řádu a proškolení obsluhy.		
Předložení atestu o nezávadnosti ClO ₂ na potrubí PPR		