



PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI
PROTOKOL

číslo: 20-20-29-003

Objednatel:	PRAGOPROJEKT a.s.	Protokol vystaven dne: 15.07.2020
Adresa:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	
Původce odpadu:	-	
Druh odpadu:	Znovuzískaná asfaltová směs	
Cíl vzorkování:	Stanovení celkového obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve znovuzískané asfaltové směsi	
Odběr provedl (Firma, vzorkař):	VIAKONTROL, spol. s r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5	
Místo odběru vzorků:	Severní obchvat Jílového	
Upřesnění místa odběru vzorků:	km 0,000P; 0,200L; 0,650 P; 1,150 S; 1,450 L	
Metoda vzorkování:	Odběr vzorků z vozovky pomocí jádrových vývrtů o průměru 100 mm	
Počet dílčích vzorků, které byly odebrány:	5	
Datum odběru:	14.07.2020	
Čas odběru:	10:00	
Datum dodání do laboratoře:	14.07.2020	
Vzorek přijal:	Paradič Michal	
Odběr proveden dle:	V souladu s vyhláškou 130/2019 a ČSN EN 14899	

Poznámky: Plán vzorkování vypracoval Michal Paradič certifikát č. 00006/16MVO Manažer vzorkování odpadu 	Odebral:  VIAKONTROL spol. s r.o. Kouřimský Miroslav - odběr vzorků mimo akreditaci VIAKONTROL, spol. s r.o. Houdova 18, 158 00 Praha 5 IČ: 60202564
	Schválil: Paradič Michal Vedoucí pracoviště C, C1 a C2

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

Popis jádrových vývrtů

Akce:	Severní obchvat Jílového
-------	--------------------------

Vývrty

číslo	staničení	Konstrukční vrstvy		
		obrusná	ložní	I.podkladní
1	0,000 P	73	43	84
2	0,200 L	57	43	
3	0,650 P	30	40	
4	1,150 S	53	40	57
5	1,450 L	37	53	

Severní obchvat Jílového

orientační mapa



Severní obchvat Jílového

