

Profil zadavatele

V Říčanech dne 1.3.2021
Reg. č.: vz-7/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-4 k veřejné zakázce „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	<u>Dotaz č. 1:</u>					
	V Soupisu prací je v SO 102 - Dopravně inženýrské opatření položka č. 21, ve které je napsáno „NEOCEŇOVAT“:					
	21	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 - svodidla k použití - NEOCEŇOVAT !!!	t	14,456
Máme tuto položku ocenit? Nebo se jedná o odvoz svodidel na skládku KSÚS?						
Vysvětlení zadávací dokumentace:						
Ano, tato položka bude oceněna.						

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:					
	<u>Dotaz č. 2:</u>					
	V Soupisu prací jsou v SO 301 - Dešťová kanalizace nulové položky:					
	4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr	m2	0,000
	5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr	m2	0,000
	6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr	m2	0,000

	7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr	m2	0,000	
• Žádáme Zadavatele o upřesnění, jak máme tyto nulové položky ocenit.							
Vysvětlení zadávací dokumentace:							
Šířka výkopu má umožnit pohodlnou, dostatečně bezpečnou manipulaci s trubkami, správné zhutnění jejího obsypu a nemá příliš snížit kladný vliv rostlého terénu na statické podmínky uložení trubek. Doporučená šířka výkopu je navržena dle ČSN EN 1610. Stěny výkopů jsou navrženy ve sklonu 2:1 (dle konzultace s geologem), případně mohou být provedeny svisle a opatřené pažen							

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel