

Profil zadavatele

V Říčanech dne 9.3.2021

Reg. č.: vz-24/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-17 k veřejné zakázce „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dopravně inženýrská opatření SO 181 jsou dle „Souhrnné technické zprávy“ dotčená plánovanou rekonstrukcí mostu u obce Nehvizdy. Jakým způsobem?
	Žádáme zadavatele o bližší specifikaci věty: „U obce Nehvizdy je plánovaná rekonstrukce mostu, což bude zohledněno při návrhu DIO“.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Tento most je nyní v projekční přípravě a jeho rekonstrukce nebude zahájena v tomto roce.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dle „Souhrnné technické zprávy“ se pro osazení nosníků nového mostu předpokládají krátkodobé uzavírky na dobu 20 minut pro každý nosník, v nočních hodinách o víkendu, za účasti policie. Lze tedy osadit všechny 4 nosníky při úplné uzavírci v nočních hodinách o víkendu najednou, tj. za 80 minut v 1 den nebo bude nutné osazování nosníků v režimu „1 nosník - 1 den uzavírky“, tj. 2 soboty a 2 neděle?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bylo předpokládáno, že při krátkodobé uzavírci v nočních hodinách nebude pro 20 minut uzavření stanovovat objízdnou trasu. Pokud zhotovitel preferuje uzavření pro osazení všech nosníků najednou, pak je to možné, ale je nutné v nabídce ocenit náklady na DIO a DIR pro objízdnou trasu uzavírky.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme zadavatele o poskytnutí statického výpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bylo poskytnuto v předchozím dotazu.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Toto vysvětlení poskytuje zadavatel bez předchozí žádosti
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel opravuje formulář č. 3 u pozice zástupce stavbyvedoucího

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění lhůtu pro podání nabídek na 31.3.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger ředitel