

Profil zadavatele

V Říčanech dne 11.3.2021
Reg. č.: vz-85/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 8 k veřejné zakázce „III/3308 Velenka – Semice, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V objektu SO 101 – Komunikace u položky č. 17 „TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM“ není znám přesnější rozsah požadovaného materiálu na trativodní trubky. Takto není možno řádně ocenit požadovanou položkou v soupise prací. Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Popis materiálu byl přidán do popisu položky č. 17.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V objektu SO 101 – Komunikace u položky č. 20 a č. 21 „OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN“ není uvedeno jaká filtrační kritéria má splňovat geotextilie určená pro drenáž a taktéž žádná kritéria pro geotextilii určenou pro sanaci AZ. Prosíme zadavatele o upřesnění jednotlivých kritérií na geotextilie uvedené v soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Popis materiálu byl přidán do popisu položek č. 20 a 21.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V objektu SO 101 – Komunikace u položky č. 37 „ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM“ není známa přesnější skladba šachty, velikost šachty, typ poklopu, atd. V PD není žádný výkres této šachty dle které by se dala tato položka ocenit. Prosíme o dodání skladby kanalizační šachty včetně výkresu aby bylo možné řádně ocenit tuto položku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka byla nahrazena pol. č. 57 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN DO 700MM. Bližší specifikace je přidána do popisu položky. Přesné rozměry závisí na výběru dodavatele.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

	<p>V objektu SO 101 – Komunikace u položky č. 50 „PROPUSTY Z TRUB DN 400MM“ taktéž není uvedeno o jaký přesnější typ materiálu se jedná. Nevíme zda se jedná o plastové, betonové či železobetonové potrubí. Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace: Popis materiálu viz příloha B6 - VZOROVÝ ŘEZ PODÉLNÝM PROPUSTKEM. Popis doplněn do popisu položky č. 50.</p>
6.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V objektu SO 301 – Propustek u položky č. 8 „PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM“ taktéž není uvedeno o jaký přesnější typ materiálu se jedná. Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace: Popis trouby je uveden v příloze B7 - PROPUSTEK IP i v soupisu prací. Jedná se o troubu HDPE, DN 1200, DN 16.</p>
7.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 1) V zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce je uvedeno, že v rámci realizace dojde v úsecích 1 a 3 k odfrézování stávajících vozovkových vrstev do hloubky 100mm a následně k položení asfaltových vrstev z ACP 16 a ACO 11. V projektové dokumentaci, která byla uchazečům poskytnuta jako příloha zadávací dokumentace je ve výkresové části, výkres B4 vzorové příčné řezy a v technické zprávě pro úseky 1 a 3 uvedena tato konstrukce: ACO 11+ NEMODIF. 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 PS - C 0,50 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 ACP 16+ NEMODIF. 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 PS - C 1,00 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 CELKEM 100 mm</p> <p>Dotaz zní: v příloženém výkazu-výměr k ocenění pro stavební objekt SO 101 Komunikace je však u položek č. 30 a 34 uvedena výměra pouze pro úsek 2. Položky uvedené ve výkazu – výměr: 30 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 573,000 PP INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 VV "úsek 2 - PI - C 1,00 kg/m²"11430*1,1 12 573,000 34 K 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 12 001,500 PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM VV "úsek 2 - ACP 16+ tl. 60 mm"11430*1,05 12 001,500</p> <p>Opraví zadavatel u těchto položek výměru doplněním o plochy úseků 1 a 3 ? Chybějící výměra těchto položek: "úsek 1 - ACP 16+ tl. 60 mm"3650 3 650,000 "úsek 3 - ACP 16+ tl. 60 mm"3650 2 890,000 Celkem 6 540,000 Pokud ano, bude s ohledem na tuto skutečnost upravena i předpokládaná hodnota zakázky?</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 34 ACP 16 tl. 60 mm byla upravena v rámci dotazu č. 1. Spojovací postřík pod ACP pro úseky 1 a 3 je uveden v položce 32.</p>

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Toto vysvětlení Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel bez předchozí žádosti
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel upravuje požadavky na kvalifikaci následovně:
	<p>člen č. 1 – stavbyvedoucí</p> <ol style="list-style-type: none"> a) minimálně 5 let praxe v oboru, b) minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího staveb pozemních komunikací, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné stavby pozemních komunikací ve finančním objemu minimálně 15.000.000,00 Kč bez DPH. c) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, d) osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. <p>člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího</p> <ol style="list-style-type: none"> a) minimálně 3 roky praxe v oboru, b) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, c) osvědčení o autorizaci mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. <p>Zadavatel dále upravuje požadavek v rámci odpovědného zadávání:</p> <p>Odpovědné zadávání</p> <p>V souladu s ustanovení § 6 zákona 134/2016 zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 2. Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 3. Dále zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel zaměstnával: <ol style="list-style-type: none"> a) studenta, který bude v rámci této veřejné zakázky docházet 10 hodin týdně nebo b) osobu, která vystudovala obor dopravní stavby a to nejpozději 3 roky nazpět.

	Tato osoba bude vybraným dodavatelem zaměstnána po celou dobu trvání této veřejné zakázky. Splnění tohoto požadavku prokáže vybraný dodavatel před předáním staveniště a to doložením Pracovní smlouvy.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel opravuje předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na 39.519.644,28 Kč bez DPH.

Zadavatel upravuje v souvislosti s výše uvedeným lhůtu pro podání nabídek na 6.4.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel