

Profil zadavatele

V Říčanech dne 15.3.2021  
Reg. č.: vz-7/21  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 – 7 k veřejné zakázce „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				
	<u>Dotaz č. 1:</u>  V Soupisu prací v SO 101a – Větev A – komunikace dle našeho názoru chybí položky týkající se montáže sloupků dopravních značek. <table border="1" data-bbox="357 1061 1404 1128"><tr><td>914511111</td><td>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu</td><td>kus</td><td>16,000</td></tr></table>	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	16,000
	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	16,000	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Doplň Zadavatel tuto položku do Soupisu prací?</b></li></ul>					
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> v SO 101a – Větev A – komunikace  kod pol. 914511111 - Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					

7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V rozpočtu není uvedeno Skládkovné za přebytečnou zeminu (1001, 274 m3)? - Dno stavební jámy pro odlučovač lehkých kapalin se nachází pod úrovní hladiny Litavky, v rozpočtu ovšem není uvažováno s čerpáním vody z jámy. A rovněž jáma je uvažovaná jako svahovaná. Doplní nebo upraví zadavatel výkaz výměr?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> <b>v SO 102 - Dopravně inženýrské opatření položka č. 21 - upraveno</b> kod pol. 997013602 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 - položku uchazeči tedy ocení  <b>v SO 301 - Dešťová kanalizace položka č. 4,5,6,7 - vypuštěny</b> kod pol. 151101101 - Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr

	<p>kod pol. 151101102 - Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr</p> <p>kod pol. 151101111 - Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr</p> <p>kod pol. 151101112 - Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr</p>
--	---

V souvislosti s výše uvedeným upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 29.3.2021 do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel