



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 14

Středočeský kraj

IČ: 70891095

Zborovská 11,

150 21 Praha 5

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, prosíme o objasnění nesrovnalostí mezi VV a projektovou dokumentací. Ve Stavebně konstrukčním řešení v TZ a na výkr.č. 07 a 17 jsou prefa základové prahy PP1, PP2 a PP3. Ve VV jsme je nenašli. Doplní zadavatel základové prahy do VV? Taktéž v TZ a na výkr.č. 17 je ztužující prefa stěna St. Ve VV je jako monolitická. Upraví zadavatel tuto stěnu ve VV?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Upraveno množství zákl.pasů z prostého betonu (beton, bednění, odbednění) a doplněna montáž a dodávka zákl.prahů. Upraveno množství monolit. stěn (beton, bednění, odbednění, výztuž. Doplněna montáž a dodávka dílců prefabrikované ztužující stěny

Zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr jako přílohu tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení pol. č. 7300001 - Rezerva pro 3. kotel - soubor 1. V projektové dokumentaci ÚT není specifikováno. V PD ÚT je uvedeno "Komplet turbo odkouření o průměru 110/160 mm vyvedené na střechu domu složené z prodlužovacích kusů svislého odkouření včetně střešního nástavce - kompl 2. Ve VV je odkouření o průměru 80/125 mm. Žádáme o upřesnění požadovaného průměru odkouření, případně o úpravu VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Upraven průměr prvků odkouření. Příprava pro 3. kotel je v podkladech v rámci 1. položky výkazu od specialisty. Jde o přípravu vývodů příslušných potrubí pro 3. kotel a jejich zaslepení.

Zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr jako přílohu tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Dobrý den, prosíme o informaci, zda ve VV tělocvičny pol.č.7230002 není duplicitní s pol.č. M360006+ M360007.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uveřejňuje opravený výkaz výměr jako přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.04.2021 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný

Kontaktní osoba zadavatele

Př1 Opravený soupis prací

Př2 Opravený soupis prací včetně výpočtů