

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 27.11.2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem v Domově seniorů Nové Strašecí - VYBAVENÍ“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané mimo rozsah zákona.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

1)

KR01	šatní skříň	11		- vestavěné šatní díly - členění po výšce s hro: police, 2x úložný prostor s šatní tyčí, police - korpus, police - laminovaná dřevotřísková deska (LTD) - tl. 18 a 25 mm, emisní třída volného HCHO min. E1, 2 - vrstvá laminace, hrany ABS 1 mm korpus, 2 mm čela v barvě lamina, kvalitativně dle norem ČR, dekor stěle dřevo (např. oře, buk) - šatní tyč se 4 ramínky	
SP10	odkládací pult	1	1500 x 300	- sklápěcí odkládací pult - korpus - laminovaná dřevotřísková deska (LTD) tl. 25 mm, dekor bělené nebo světlé dřevo (např. oře, dub), emisní tř. volného HCHO min. E1, 2 - vrstvá laminace, kvalitativně dle norem ČR, hrany ABS 2 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž	

Prosíme o rozměry a lepší popis a vyobrazení/technický výkres.

Odpověď: v případě SP10 se jedná o odkládací pult před výdejním okénkem ve společenské místnosti.

Jedná se o desku o rozměrech 1500 mm x 300 mm x 25 mm doplněnou o podpory, které budou umožňovat sklopení desky ke stěně (mimo vydávání jídla), aby bylo omezeno riziko zranění se klientů o desku.

Technické řešení zadavatel nepředpisuje, aby neomezil uchazeče v použití případných výrobků, nacházejících se na trhu. Z tohoto důvodu také umožňuje rozměrovou toleranci šířky +50 mm, délky +200 mm a tloušťky +5 mm.

V případě KR01 se jedná o šatní skříň bez dveří, která bude umístěna v samostatně uzamykatelné místnosti a bude použita k uložení civilního oblečení klientů. Rozměry skříň jsou šířka 600 mm (tolerance 20 mm), hloubka 500 mm (tolerance 50 mm) a výška 2200 mm (tolerance 100 mm). Skříň má kromě bočních stěn a vodorovného dělení sokl a zadní stěnu. Vyobrazení zadavatel považuje za naprosto dostatečné.

2) Prosím o doplnění technické specifikace k položce K020 Zvedák elektrický, ve výkazu výměr úplně chybí.

Odpověď: V případě KO20 se jedná o pojízdný elektrický zvedák sloužící pro přenášení imobilní osoby z lůžka na vozík nebo přesun do koupelny či na WC. Součástí zvedáku je zvedací závěs s oporou pro hlavu s minimální nosností 150 kg.

Minimální nosnost zvedáku musí být 150 kg.

Zvedák se zavěšenou osobou musí být schopen projet dveřmi o šířce 800 mm (900 mm).

Rozsah výšky zvedání musí umožňovat zvednutí osoby z lůžka i ze země (v případě pádu).

Průměr pojízdných koleček je min 100 mm.

Výdrž baterie je min 40 cyklů (zvednutí).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 04.12.2017 do 10:00 hod.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : zeman@kr-s.cz