

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.3.2021
Reg. č.: vz-34/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-15 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1) V návrhu SOD zůstaly po odpovědi na dotazy v čl. 8.1. a 8.3. instrukce k SO 451 a 453.1, přičemž ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 a 10 zadavatel rozhodl, že tyto objekty nejsou předmětem soutěže na zhotovitele stavby. Žádáme zadavatele o provedení opravy v návrhu SOD
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel provedl úpravu textu Smlouvy.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	2) V soupisu prací SO 102.2 změnil zadavatel popis pol. 014102.02 z třídy ZAS-T1 na ZAS-T4. Laboratorní protokoly provedené v rámci tohoto stavebního objektu zařazují tuto asfaltovou směs do třídy ZAS-T1. Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupisu prací SO 102.2 nebo o vysvětlení, na základě jakých informací došlo ke změně zatřídění asfaltové směsi.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Opravený soupis prací SO 102.2 ve smyslu výše uvedeného je přílohou tohoto vysvětlení.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	1) Ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 12 je zadavatelem odmítnuto poskytnutí projektu DIO s rozpisem přechodného dopravního značení, což je v rozporu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., především s § 1 odst. 2, § 3, § 5 odst. 2 a § 8 odst. 2. Odkaz na zpracování projektu DIO až v rámci RDS je v tomto případě vzhledem k složité etapizaci výstavby neakceptovatelný. Žádáme zadavatele o doplnění projektu DIO do zadávací dokumentace v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel nepředepisuje zhotoviteli konkrétní postup stavebních prací, postup stavebních prací je v gesci zhotovitele stavby. V projektu PDPS v části ZOV jsou popsány a vyznačeny základní principy možného postupu výstavby prokazující realizovatelnost výstavby. Uvedené principy možného postupu výstavby však nejsou pro zhotovitele stavby závazné. Zhotovitel může realizovat stavbu jiným postupem. Proto není součástí zadávací dokumentace rozpis přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy ani uvedení doby jejich trvání. Zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu“, pro které jsou podkladem projekty

	<p>přechodného dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby a uvedení konkrétních termínů jejich trvání, je v gesci zhotovitele stavby. Tento přístup je běžně používán na ostatních dopravních stavbách v ČR. Tento přístup není v rozporu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zadávací dokumentace jednoznačně vymezuje předmět veřejné zakázky, soupisy prací jednoznačně vymezují obsah požadovaných stavebních prací. Zadávací dokumentace se o výkresy přechodného dopravního značení (projekt DIO) doplňovat nebude.</p>
--	---

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel