

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.3.2021

Reg. č.: vz-7/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-13 k veřejné zakázce „Králov Dvůr – obchvat – II. část“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1 Ve vysvětlení dokumentace č. 3-4 k výše zmíněné veřejné zakázce zadavatel odpovídá na dotaz ohledně nulových položek v SO 301. Zadavatel, ale podle nás neposkytl odpověď na položenou otázku. Jak má uchazeč dojít k množství, které by měl ocenit? Pokud ho zadavatel neuvede v oficiálně uveřejněné odpovědi/výkazu výměr budou odevzdané cenové nabídky uchazečů neporovnatelné a tudíž VZ nebude možné adekvátně vyhodnotit.
	4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
	5 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
	6 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m - ocenit jedn.cen bez výměr m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2020 01 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m - ocenit jedn.cen bez výměr m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2020 01 Doplň zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	V rámci Vysvětlení ZD č. 6-7 byly tyto položky odstraněny.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 2 Ve výkazu výměr uvádíte v některých SO položku přesun hmot, kde není uvedeno množství:
	998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2020 01 Jak má uchazeč tyto položky ocenit? Procentuální množství by mělo být zadáno jednotně, aby byly cenové nabídky porovnatelné. Doplň zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Tyto položky jsou stanoveny % sazbou z <u>ceny</u> této kapitoly, tzn. 711. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům % jsou dána cenovou úrovní URS 2020/I nebo si % sazbu (stejně jako jednotkovou cenu) určí účastník sám. URS pracuje se dvěma možnostmi ocenění - tonážovou anebo %.
--	---

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 3 Ve výkazu výměr uvádíte jako materiál do násypů kamenivo frakce 22/63. <i>58333680 kamenivo těžené hrubé frakce 22/63 t 219,036 0,00</i> Tato frakce kameniva je dost nestandardní, změnil zadavatel kamenivo na frakci 32/63?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se o ochranný zásyp za úhlovou stěnou dle čl.3 ČSN 736244 - napsáno u výkazu výměr Dle výkresu tvaru 201_3 je uvedeno v poznámce - zpětné zásypy základů a násyp zemního tělesa provádět z dobře hutnitelných zemin s minimálním úhlem vnitřního tření zeminy = 30° Účastník ocení položku dle rozpočtu, materiál zásypů se stanoví v průběhu stavby dle posouzení stáv. zemin a možných náhrad dle konzultace s geologem a statikem.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 4 Dodavatel se po uveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce se zadávací dokumentací seznámil a ihned začal řešit přípravu nabídky do zadávacího řízení. S ohledem na rozsah stavebních prací, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 50 mil. Kč, vstoupil dodavatel do jednání s potenciálními poddodavateli. Stejně tak dodavatel kompletuje a administruje podání nabídky. Jelikož však celá lhůta pro podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky běží po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území ČR, potýká se nyní dodavatel a jeho potenciální smluvní partneři (a dle přesvědčení dodavatele rovněž všichni potenciální účastníci předmětného zadávacího řízení) v souvislosti s vládními opatřeními a aktuálním epidemickým stavem v ČR se značnými provozními obtížemi a komplikacemi. Tyto obtíže jsou způsobeny primárně odlivem zaměstnanců čerpajících ošetřovatelské volno z důvodu uzavření školských zařízení, povinnou karanténou řadových zaměstnanců i zaměstnanců vedoucích, režimem tzv. home office, ale stejně tak např. ztížením či přímo nemožností osobních projednání nabídek smluvních partnerů, kteří čelí stejným výše uvedeným komplikacím. Zohlední zadavatel současnou situaci při prodlužování termínu pro podání nabídky, tak aby reflektovala současnou situaci ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ne, lhůta pro podání nabídek je dostatečně dlouhá a zcela v souladu se zákonem.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	- V rozpočtu v objektu SO 100 je položka 911331131 (Svodidlo), v této položce je v rozboru URS už obsažena jak práce lidí a strojů, ale i dodávka samotného svodidla. V soupise prací je ale pod touto položkou navázána položka materiálu, toho svodidla 553915599.R. Domníváme se, že ta materiálová položka 553915599.R je zde navíc a zbytečně. Upraví zadavatel zveřejněný soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

	Zadavatel v tomto případě nebude upravovat soupis prací. Oceňte položku 911 331 131 jako montáž a položku 553 91599.R jako specifikovaný materiál.
--	---

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V Návrhu SoD v článku 8, bodu 8.5, je uvedeno Dílčí rozdělení stavebních objektů financované KSÚS a Městem Králův Dvůr. Kdo však bude financovat dle Soupisu prací Vedlejší a ostatní náklady stavby a neměla by se tato položka promítnout v SoD, v dílčím rozdělení objektů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Tyto položky bude hradit KSÚS, Smlouva bude o tyto položky doplněna.

V souvislosti s výše uvedeným upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 8.4.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel