



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 28.11.2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a zároveň s ustanovením § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V soupisu prací je uvedena pol. Č. 34 – štětové stěny beraněné z kovových dílců dočasné (hmotnost). V technické zprávě není uvedeno, co se má stát s dočasnými štětovnicemi po ukončení prací na mostě. Tedy zda se mají vytáhnout nebo uříznout. Domnívám se, že buď chybí položka na odstranění dočasných štětových stěn, nebo štětové stěny mají být trvalé. Žádám o upřesnění položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že štětovnice budou vytaženy. Vytažení štětových stěn účastníci nacenění do položky 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST).

Zadavatel zároveň sděluje, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7.12.2017 do 10:30 hodin**.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne **7.12.2017 v 11:00 hodin**.

S pozdravem


Ing. Veronika Koblasová
Kontaktní osoba zadavatele

