

profil zadavatele

V Říčanech dne 30.03.2021

Reg. č.: VZ-98/21

Č.j.: 537/21/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-3 k veřejné zakázce „II/272 Jiřice - Lysá nad Labem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v položkách 915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní a 915211 VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní uvedena řádová chyba v množství. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Nejedná se o řádovou chybu v množství. Nejdříve bude provedeno VDZ v barvě v množství jak je uvedeno v rozpočtu a následně bude provedeno VDZ v plastu ve stejném množství.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o doplnění položky 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM v množství 4.815,000 m. Položka v sobě obsahuje proříznutí styčné spáry s ohledem k uvažovanému provedení pokládky po polovinách.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci je použita položka „113761 frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm“- tuto položku považuje zadavatel za dostatečnou a nebude ji nahrazovat položkou jinou.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel