

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16-19 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1 V uveřejněném excelovském souboru soupisu prací chybí rekapitulační list, který by sčítal všechny objekty a uváděl společnou cenu stavby. K DI č. 6-12 sice zadavatel uveřejnil excel s rekapitulací, ale ten není se soupisem prací provázaný. Doplní zadavatel rekapitulační (sumarizační) list vyexportovaný programem ASPE do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel jako přílohu uveřejňuje Soupis prací-celek.

17.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 2

V rozpočtu v SO 203 je uvedena položka č. 14 - Stěny protihlukové a ohradní z plexiskla. V rozpočtu se uvádí, že stěna má být z odrazivých průhledných panelů (plexisklo), ale vTZ je uvedeno, že panel má splňovat hodnotu zvukové pohltivosti A2.

Rozpočet:

14	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	M2	272,00
----	-------	--	----	--------

Odrazivé průhledné panely.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace se upřesňuje dle níže uvedeného:

V technické zprávě SO 203, čl.5.4 se text:

Protihlukové panely v trase musí splňovat hodnotu zvukové pohltivosti A2 (DLα 4 - 7 dB) dle ČSN EN 1793–1 a zvukové neprůzvučnosti B3 (DLR 25-34 dB) dle ČSN EN 1793–2.

a nahrazuje se textem:

Protihlukové panely v trase musí splňovat hodnotu zvukové neprůzvučnosti B3 (DLR 25-34 dB) dle ČSN EN 1793–2.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 3 V DI č. 6-12 bylo provedeno několik změn v soupisu prací, ale nedošlo k posunutí termínu odevzdání nabídky. Vzhledem k množství provedených změn, hodnotě VZ a zohlednění momentálních vládních protiepidemických opatření a vyhlášeného nouzového stavu, kdy je ve většině firem zaveden režim homeoffice, považujeme za vhodné posunutí termín pro podání

	nabídky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel z důvodu homeoffice nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve zveřejněné zadávací dokumentaci není zveřejněna bilance zemních prací, pouze její rozpiska. Zveřejní zadavatel bilanci zemních prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bilance zemních prací je v PDPS uvedena kompletně – viz.část B.8.5

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění lhůtu pro podání nabídek na 21.4.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel