

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PhI
Č. j.:	117
DOŠLO:	-7 -01- 2019

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
**K Ryšance 1668/16**  
**147 54 Praha 4**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
6.12. 2018

NAŠE ZNAČKA  
/Vyj/Ji/ 2018

VYŘIZUJE/LINKA  
Jirotka

BENEŠOV DNE  
2.1.2019

**VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení:  
„II/105 – Severní část obchvatu Jílového u Prahy“ Přeložka silnice  
II/105 Radlík - Šenflukova**


V místě stavby severního obchvatu se nachází vodohospodářské sítě na parc.č. 2091/1, 1332/2, st.419 v místě nově budovaného kruhového objezdu v ulici Šenflukova, a na parc.č.953, 953/2, 2075/3, 4, 6, 7, 2356/64, 65, 66, 67 v místě nově budovaného kruhového objezdu a přeložky vodovodu a kanalizace u OC Radlík. K přeložce vodovodu a kanalizace již bylo vydáno vyjádření Vyj/Ji/2018, dne 25.10.2018. Vydané vyjádření, a situaci sítí přikládám.

**VHS Benešov s.r.o. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci Jílové u Prahy nemá z technického hlediska námítky k předložené PD na akci „II/105 – Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy“, přeložka silnice II/105 Radlík - Šenflukova za splnění podmínek:**

1. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení. **Vytyčení objednejte u pana Jirotky, tel.:724 422 202**
2. Při křížení vodohospodářských zařízení je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005, prostorová úprava vedení technického zařízení.
3. Veškeré povrchové znaky (poklapy šoupátkové, ventilové, hydrantové a šachty) je nutno vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení.
5. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím v naší správě skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
6. Za poruchy na vodohospodářských zařízeních, které vzniknou v důsledku stavby nese plnou zodpovědnost zhotovitel.

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 885 DIČ CZ47535865  
- 80 -

  
Ing. Jana Vondrušková  
Technická ředitelka

TELEFON  
840205206

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Benešov u Prahy  
č.ú. 1604 –121 / 0100

IČO  
47535865

DIČ  
CZ 47535865

FAX

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
**K Ryšánce 1668/16**  
**147 54 Praha 4**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
8.10. 2018

NAŠE ZNAČKA  
/Vyj/Ji/ 2018

VYŘIZUJE/LINKA  
Jirotka

BENEŠOV DNE  
25.10.2018

**VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení:  
„II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ Přeložka vodovodu a  
tlakové kanalizace.**

Jedná se přeložku vodovodu a tlakové kanalizace, z důvodu křížení nově projektované silnice, v místě budoucího náspu. Vodovodní větev A - PE 160 v délce 41,62 m, a větev B - PE 160 v délce 47,41 m. Tlaková kanalizace PE 110 v délce 30,89 m.

**VHS Benešov s.r.o. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v obci Jílové u Prahy nemá z technického hlediska námítky k předložené PD na akci „II/105 - Severní obchvat v Jílovém u Prahy“ Přeložka vodovodu a tlakové kanalizace a se stavbou souhlasí za splnění následujících podmínek:**

1. Na stavbu bude vydáno řádné územní rozhodnutí a stavební povolení.
2. Předložení dalšího stupně PD provozovateli vodohospodářské infrastruktury pokud bude zpracována
3. Termín odstávky požadujeme na pracovní den a oznámit dopředu termín tak, aby provozovatel mohl přerušit dodávku pitné vody oznámit všem odběratelům alespoň patnáct dnů předem. (p. Houda 724 431 994)
4. Musí být zajištěno nouzové zásobování vodou.
5. Veškeré náklady spojené s touto stavbou a plánovanými odstávkami jdou za investorem stavby.
6. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení. Vytyčení objednejte u pana Jirotky, tel: 725 422 202
7. V místech napojení vodovodních a kanalizačních řadů nutno z důvodu ovladatelnosti sítě osadit sekční šoupata v plném rozsahu
8. Při křížení vodohospodářských zařízení je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005, prostorová úprava vedení technického vybavení.
9. Veškeré povrchové znaky (poklopy šoupátkové, ventilové, hydrantové a šachty) je nutno vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
10. Vodovodní a kanalizační řady budou opatřeny identifikačním vodičem.
11. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího hospodářského zařízení. Za poruchy na vodohospodářských zařízeních, které vzniknou v důsledku stavby ručí zhotovitel.

**Požadujeme účast pracovníka VHS Benešov na kontrolních dnech (p. Houda, tel. 724 431 994 nebo p. Jirotka 725 422 202)**

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST BENEŠOV  
s.r.o.  
Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
IČO 475 35 885 DIČ CZ47535865  
- 30 -



Ing. Jana Vondrušková  
Technická ředitelka

TELEFON  
840205206

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Benešov u Prahy  
č.ú. 1604 – 121 / 0100

IČO  
47535865

DIČ  
CZ 47535865

FAX

Mapa



Mapa

