



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice

Ev. č. PZ - 626 - 2/2018/PD

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16  
147 00 Praha

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PHI
Č. j.: 207	
DOŠLO: - 8 - 01 - 2019	

Řevnice 2. 1. 2019

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1/PD

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Jakub Šnajdr, tel.: 950845124, e-mail: jakub.snajdr@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Jílové u Prahy, Radlík, k. ú. Jílové u Prahy, č. parc. 1332/2, 2091/1, ..., 1024/38, 1057/20, ..., 1024/4, 1024/5  
Název stavby : Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík - ul. Šenflukova  
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha  
Předložená dokumentace : Stavební řízení, Ing. Milan Strnad, ČKAIT 11874, 11/2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 7. 12. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### **Odůvodnění:**

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní zpráva, situace stavby v ortofoto, přiložený CD-ROM s kompletní projektovou dokumentací (Ing. Milan Strnad, ČKAIT 11874, 11/2018).

### **Poznámky:**

V průběhu stavebních prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, krajské ředitelství, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice, 15 dní předem.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
stanice Řevnice  
Havlíčkova 174  
3

mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský  
vedoucí oddělení stavební prevence  
vrchní komisař

