



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY

státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL: 257 099 111
221 401 111

FAX: 257 31 35 22

E-MAIL: pvl@pvl.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

PRAGOPROJEKT a.s.
KRAJ: Středočeský
Č.j.: 1120
DOŠLO: 25.02.2019

PRAGOPROJEKT a.s.

Hedvika Valešová

K Ryšánce 1668/16

147 54 P R A H A 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

IC-Vh-0337-2018 / 28.11.2018

NAŠE ZNAČKA

11015/2019-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 212

DATUM

20.2.2019

marusak@pvl.cz

**VĚC: Přeložka silnice II/105 - Severní část obchvatu Jílového v úseku Radlín - V Lázních -
- vyjádření správce povodí a správce toku**

Obec: Jílové u Prahy Kraj: Středočeský Č.h.p.: 1-09-03-1800-0-00, 1-09-04-0040-0-00

K.ú.: Jílové u Prahy Vodoprávní úřad: Černošice ZVHM: 12-423

Vodní útvar: DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava, DVL_0730
Vltava od toku Sázava po tok Berounka, 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí
přítoků Vltavy, 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část

V zastoupení investora akce, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., jste nám dne 5.12.2018 předložili se žádostí o vyjádření pro stavební povolení vámi vypracovanou DSP akce „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ z 11/2018, číslo zakázky 16-431-1.

Předmětem záměru je stavba obchvatu Jílového po jeho severozápadním okraji od jižního okraje Radlíku (OC Radlín) ze silnice II/105 po západní okraj Jílového na silnici II/104. Obchvat je v převážné části trasy veden v trase místní (účelové) komunikace. Délka obchvatu bude 1,69 km v kategorii MS 8/50. Podél komunikace jsou navrženy chodníky jednostranné, nebo oboustranné šířky 2,0 m, podélná parkovací stání (místy), čtyři zálivy autobusových zastávek a veřejné osvětlení.

Odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí a dešťové kanalizace přes podzemní retenční nádrže s odlučovačem lehkých kapalin a odtokem regulovaným vírovým ventilem.

Počáteční úsek obchvatu cca do km 0,670 je z SO 361 Retenční nádrž v km 0,440 odvodněn do Sirotčí strouhy (drobného vodního toku IDVT 10279194) ve správě Lesů ČR s.p., spadá tedy do povodí Záhořanského potoka (regulovaný odtok 26,75 l.s⁻¹).

Zbývající část spadá do povodí Chotouňského potoka a dotýká se Svatováclavského potoka (IDVT 10239372) ve správě Povodí Vltavy s.p. a je odvodněna přes SO 362 Retenční nádrž v km 1,160 a SO 363 Retenční nádrž v km 1,230 do stoky D2 v ulici Na Slunci, která bude investicí města (regulovaný odtok 15,20 l.s⁻¹ a 14,04 l.s⁻¹). Tato stoka se dotkne svým vyústěním Svatováclavského potoka.

K aktualizované DÚR stavby jsme vydali příslušné stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení naší zn. 64482/2017-242/Ma. Pro stavbu vydal Stavební úřad MěÚ Jílové dne 26.1.2015 územní rozhodnutí. K nyní předložené DSP dáváme toto vyjádření:



Připomínky dané citovaným stanoviskem jsou v DSP zodpovězeny. Připomínáme pouze nutnost projednání záměru se s.p. Lesy ČR – správce Sirotečské strouhy.

Nejpozději současně se stavbou obchvatu musí být realizována stoka D2, která má sloužit k jeho odvodnění.

Zaslanou DSP vám v příloze vracíme.



Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Příloha: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy – části DSP + CD

Co: 250 Bc. M. Čech, spis SP-2016/648

