

profil zadavatele

V Říčanech dne 07.04.2021
Reg. č.: VZ-630/20
Č.j.: 536/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25-26 k veřejné zakázce „II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Obchvat – SO 703 a SO 704 – protihlukové stěny
	V projektové dokumentaci je stanoveno provedení protihlukových stěn z recyklovaného plastu s betonovým soklovým panelem. Může uchazeč navrhnout, při zachování stejných parametrů pro pohltivost, protihlukovou stěnu z jiných materiálů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	PHS v rámci SO 703 a SO 704 musí splňovat všechny podmínky veřejnoprávního projednání a min. požadavky dané zadávací dokumentací.

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Obchvat - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady:
	Výkaz výměr obsahuje následující položky č. 21 a 22:
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	Technicko inženýrská činnost projektanta
	SO 703
	1=1,000 [A]
	SO 704
	1=1,000 [B]
	Celkem
	A+B=2,000 [C]
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	Geotechnický dohled

SO 703 1=1,000 [A] SO 704 1=1,000 [B] Celkem A+B=2,000 [C] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
Minimálně položka č. 21 představuje náplň činnosti technického dozoru, osoby, která je najímána stavebníkem – kontroluje průběh prací z hlediska dodržování projektové dokumentace. Pokud by byla placena dodavatelem, docházelo by tak ke střetu zájmů. Odstraní zadavatel tuto položku z výkazu výměr?
Vysvětlení zadávací dokumentace Předmětem položky č. 21 je činnost autorizované osoby zodpovědné za technické řešení RDS, která zahrnuje přejímky konstrukcí, posouzení založení apod. Předmětem položky č. 22 je činnost geotechnika u vrtání pilot. Geotechnik zhodnotí zastižené podloží a určí, zda splňuje podmínky projektové dokumentace.

Vzhledem i k výše uvedenému zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín:
26.04.2021 v 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel