

Profil zadavatele

V Říčanech dne
Reg. č.: VZ-104/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-11 k veřejné zakázce „III/00519 Úhonice-Rudná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	V soupisu prací SO 121.01 - Úpravy silnice III/00519 je uvedena položka č. 34 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm přes 10000 m ² vč. dodávky pojiva o výměře 14 987,200 m ² . V doplňkovém textu je uvedeno, že se jedná o "základní úpravu AZ na hloubku 500 mm s přidáním 3% směsného hydraulického pojiva, včetně vrácení zeminy a přehutnění parapláně". Dle našeho názoru je špatně použita položka ÚRS, protože se nejedná o recyklaci, ale o chemické zlepšení zeminy a navíc se domníváme, že je špatně stanovena výměra této položky, protože se má provádět pouze na krajnicích š. cca 1 m, ale je zde uvedena celá plocha. Nahradí zadavatel položku správnou dle katalogu ÚRS a opraví výměru položky tak, aby byla v souladu s výkresovou dokumentací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: Recyklací je myšleno opětovné použití materiálu zpět do výrobního cyklu, tento materiál bude chemicky zlepšen. V případě, že nebude dosaženo předepsaných parametrů, bude materiál následně zlepšen mechanicky, případně zcela vyměněn. Z vzorového řezu je patrné, že úprava AZ má lichoběžníkový tvar (a přibližně polovina šířky úpravy AZ je pod nezpevněnou krajnicí) s minimální šířkou na paraplání 1,0m, hutnění je prováděno ve dvou vrstvách. Pro výpočet pak šířka úpravy AZ vychází cca 1,36m. Výměra je pro všechny uchazeče stejná. Fakturace bude prováděna podle skutečného množství.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Účastník nerozumí výpočtu u položky č. 12 „Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m ² ” - 11.020 m ² v SO 121.01 - Úpravy silnice III/00519. Ve výpočtu je uvedeno "1 i 2. podúsek (v místě AZ)" (2755*2)*0,4/0,2. Jak je možné, že tato plocha se rovná cca 75% celé plochy komunikace, když se mají sanace krajů vozovky dělat v šíři cca 1 m po obou stranách, což by bylo cca 5.510m ² . Reciprocitně toto platí i pro položku č. 24 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním. Vysvětlí zadavatel tento výpočet příp. opraví výměru těchto dvou položek?

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Z vzorového řezu je patrné, že odstranění těchto podkladních vrstev není v šířce 1,0m, ale oproti minimální šířce úpravy AZ na parapláni je rozšířeno na obě strany. Pro výpočet je tato šířka uvažována 2,0m, výpočet pak: $(2755 \cdot 2) \cdot 2$. Výměra je pro všechny uchazeče stejná. Fakturace bude prováděna podle skutečného množství.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel