



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Středočeský kraj

IČ: 70891095
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Oprava mostu ev.č. 272-011 v Benátkách n. Jizerou

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Položka 129: Protikorozní ochrana OK mostu III.tř. - 2x mezivrstva epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace

Poznámka k položce:

PKO ocelové nosné konstrukce vč. zábradlí a revizní lávky – vnější povrchy

typ PKO dle TZ: modifikovaný I A + I speciál – duplexní systém (kombinovaný povlak) v celkové tl. 220 mm, vč. lehkého otryskání (sweeping), vč. dodávky materiálu na tryskání a jeho odklizení

- nátěrový systém IA + I speciál: nátěrový systém by měl obsahovat metalizaci, v zadání jsou malé tloušťky nátěru a příprava povrchu odpovídá pouze zdrsnění povrchu při zinkování ponorem, která už zase neodpovídá požadovanému NS.

- Který nátěrový systém použít pro ocelovou konstrukci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Způsob aplikace PKO na jednotlivých plochách je podrobně popsán v technické zprávě k SO 201 v kap. 4.6. Na základě příznivého výsledku dříve provedených zkoušek na vnějších plochách stávající ocelové NK mostu zde finálně bude ponechána původní PKO, provede se jen lehké přetryskání (sweeping) povrchu původní PKO a následně se provede aplikace nátěrového povlaku o celkové NDFT 220 µm ve skladbě dle kap. TZ 4.6.3 (str. 23). Tzn. ze systému IA + I speciál se vynechá žárový nástřik Al15, základní nátěr a přídatná mezivrstva. Zbytek z původního systému IA + I speciál (2x mezivrstva + 1x krycí nátěr) zůstane ponechán beze změny. Odborným odhadem se bude jednat o 20% z celkové plochy.

Dotaz č. 2

Položka 131: Protikorozní ochrana OK mostu IV.tř. - 2x mezivrstva epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace

Poznámka k položce:

PKO ocelové nosné konstrukce vč. zábradlí a revizní lávky – vnější povrchy

typ PKO dle TZ : modifikovaný I A + I speciál – duplexní systém (kombinovaný povlak) v celkové tl. 220 mm, vč. lehkého otryskání (sweeping), vč. dodávky materiálu na tryskání a jeho odklizení

-nátěrový systém IA + I speciál: nátěrový systém by měl obsahovat metalizaci, v zadání jsou malé tloušťky nátěru a příprava povrchu odpovídá pouze zdrsnění povrchu při zinkování ponorem, která už zase neodpovídá požadovanému NS.

- Který nátěrový systém použít pro ocelovou konstrukci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Způsob aplikace PKO na jednotlivých plochách je podrobně popsán v technické zprávě k SO 201 v kap. 4.6. Na základě příznivého výsledku dříve provedených zkoušek na vnějších plochách stávající ocelové NK mostu zde finálně bude ponechána původní PKO, provede se jen lehké přetryskání (sweeping) povrchu původní PKO a následně se provede aplikace nátěrového povlaku o celkové NDFT 220 µm ve skladbě dle kap. TZ 4.6.3 (str. 23). Tzn. ze systému IA + I speciál se vynechá žárový nástřik Al15, základní nátěr a přídatná mezivrstva. Zbytek z původního systému IA + I speciál (2x mezivrstva + 1x krycí nátěr) zůstane ponechán beze změny. Odborným odhadem se bude jednat o 80% z celkové plochy.



Středočeský kraj

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne **21.04.2021 10:00 hodin**.

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele