



POZNÁMKA:

Způsob lepení podpěr vedení a jejich případné přišroubování do bednění je nutné dohodnout s dodavatelem střešní krytiny. Doporučujeme každou druhou podpěru šroubovat.

stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	investor: Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace Husitská 1375, 272 01 Kladno	 Design 4 - projekty staveb, s.r.o. Sokolská 1183, 460 01, Liberec	architekt / autor Ing. Miroslav Fejfar Ing. Jindřich Lechovský PROFESSE: Ing. Petr Vejvodský Michael Pipek	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSINSBPV ±0,000 = 174,15 r.r.mm.dd.		
				prof. / výkres	měřítko:	
				HROMOSVOD	1:100	E1
				SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SLÁDEČKOVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V KLADNĚ		část dokumentace D.1.4.3