



POZNÁMKA:

Při přechodech uzemňovacích vodičů mezi různými prostředímí musí být dodrženo izolování zemních vodičů proti korozi takto:

BETON-VZDUCH: izolace 10cm v betonu, 20cm ve vzduchu
ZEM-VZDUCH: izolace zem 30cm, 30cm ve vzduchu
BETON-ZEM: izolace v betonu 30cm, v zemi 100cm

Poloha obvodového zemniče je orientační, je možné ji přizpůsobit stavbě, ale je vhodné dodržet minimální odstup od obvodového zdiva 1000mm. Hloubku uložení je nutno dodržet min 600mm

Předpokládá se, že je propojena hlavní uzemňovací přípojnice hlavního rozvaděče s uzemněním.

Uložení dle ČSN 33 2000 5-52ed.2

stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY SLÁDEČKOVA
VLASTIVÉHO MUZEA V Kladně,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

investor:
Sládečkovo vlastivé
muzeum v Kladně,
příspěvková organizace
Husitská 1375, 272 01
Kladno



Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183, 460 01, Liberec

architekt / autor
Ing. Miroslav Fejfar
Ing. Jindřich Lechovský
PROFESSE:
Ing. Petr Vojdovský
Michael Pipek

prof. / výkres
UZEMNĚNÍ

měřítko:
1:100

číslo výkresu / paré
E2
část dokumentace
D.1.4.3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSN:SBPV ±0,000=174,15
r.m.m.dd.

revize
'19.05.29.