



- LEGENDA PŘÍSTROJŮ
- HAVARIJNÍ TLAČÍTKO, 230V, 10A, IP44
 - JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V, 16A, IP44
 - MOTOROVÝ POHON – VENTILÁTOR VZT DO 100W
 - DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - ULOŽENÍ, TRASY
 - VODIČE SILNOPROUDU
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - VEDENÍ NA KABELOVÉM ŽEBŘÍKU/ŽLABU
 - VEDENÍ PO POVRCHU V PLAST. LIŠTÁCH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 410.3.2 a 410.3.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
OCHRANOU PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Snížení energetické náročnosti objektu Zámek						
Domov pro seniory Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice						
SPEC. OBJEDNATEL	Investor:					Č.paré
	Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34					
	Objednatel:					
Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34						
GENERALNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu		Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK		Petr Jiřík	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833						
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval		Kreslil	Autorizováno
		Ing. Tomáš Srba	Ing. Tomáš Srba		Ing. Tomáš Srba	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
TOMÁŠ SRBA, Náměstí Míru 188, Heřmanův Městec 538 03						
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:		datum editace:	měřítko:
	DPS	D.1.4	06/2019		06/2019	-
	zakázka:	název výkresu:				číslo výkresu:
61904		SILOVÉ ROZVODY				D.1.4.c.2