

Souhrnná tabulka - letní stabilita

Místnost				
Ozn.	Název	$\theta_{ai,max,N}$	$\theta_{ai,max}$	Hod.
[-]	[-]	[°C]	[°C]	[-]
MIS-1	3.13_Pokoj č. 4	27,00	26,10	+
MIS-2	3.16_Pokoj č. 7	27,00	23,25	+
MIS-3	3.28_Pokoj č. 16	27,00	24,35	+
MIS-4	2.14_Pokoj č. 6	27,00	25,31	+
<p>Legenda:</p> <p>! ... nevyhovuje požadované hodnotě</p> <p>+ ... vyhovuje požadované hodnotě</p> <p>$\theta_{ai,max,N}$... Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období</p> <p>$\theta_{ai,max}$... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období</p>				